



**Сергиево-Посадский городской округ
Московской области**

Утверждена
Распоряжением
Министерства энергетики
Московской области

от «—» — 20— г. № —

**Схема теплоснабжения
Сергиево-Посадского городского округа Московской области
на период с 2021 до 2040 года**

Обосновывающие материалы. Книга 13

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

**Заместитель Главы
Сергиево-Посадского городского округа**



С.Ф. Анфилов

Разработчик: ООО «Центр теплоэнергосбережений».

Юр. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19/1, офис 521

Факт. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19/1, офис 521

**Генеральный директор
ООО «ЦТЭС»**



А.Х. Регинский

2021 г.
Москва

Оглавление

1. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения	4
2. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа.....	4
3. Часть 1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	5
4. Часть 2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии.....	5
5. Часть 3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	6
6. Часть 4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	9
7. Часть 5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности	16
8. Часть 6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	19
9. Часть 7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения).....	23
10. Часть 8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	23
11. Часть 9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	23
12. Часть 10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	23
13. Часть 11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения).....	26
14. Часть 12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа)	30
15. Часть 13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для городского округа).....	34

16. Часть 14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	34
17. Часть 15. Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии	34
18. Часть 16. Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого городского округа.....	35

1. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

Значения индикаторов развития систем теплоснабжения актуализированы с учетом:

- 1) Переноса расчетного срока Схемы теплоснабжения с 2029 до 2035 года;
- 2) Уточнения эффектов от реализации мероприятий Схемы теплоснабжения.

2. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа

Индикаторы развития систем теплоснабжения разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;
- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;
- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);
- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;
- коэффициент использования установленной тепловой мощности;
- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;
- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);
- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;
- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);
- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;
- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей;
- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);
- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения).

3. Часть 1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях Сергиево-Посадского Городского округа представлен ниже в таблице.

Таблица 3-1 - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения	шт/год	87	85	83	81	79	77	75	73	71	69	67	65	63	61	59	58	57	56	55	54	53

4. Часть 2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на котельных Сергиево-Посадского ГОродского округа за период представлено ниже в таблице.

Таблица 4-1 - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	шт/год.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. Часть 3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии приведен ниже.

Таблица 5-1 - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг_{у.т}/Гкал

№ п/п	Теплоисточник	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040
1	Котельная Клементьевский поселок	178,71	178,71	178,71	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
2	Котельная Квартал В	239,64	239,64	239,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Котельная Горбольница	188,93	188,93	188,93	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
4	Котельная Дом Быта	232,58	232,58	232,58	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
7	Котельная Ферма	171,23	171,23	171,23	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
8	Котельная Мишутино	203,50	203,50	203,50	203,50	203,50	203,50	203,50	203,50	203,50
9	Котельная Школа-интернат	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
10	Котельная Лесхоз	168,90	168,90	168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Котельная Углич	159,14	159,14	159,14	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
12	Котельная Рабочий поселок	177,00	177,00	177,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
13	Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
14	Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
15	Котельная Садовая	249,80	249,80	249,80	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
16	Котельная ПМК-5	183,80	183,80	183,80	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
17	Котельная Трикотажная фабрика	136,96	136,96	136,96	136,96	136,96	136,96	136,96	136,96	136,96
18	Котельная Конкурсный	175,34	175,34	175,34	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
19	Котельная Наугольное	226,28	226,28	226,28	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
20	Котельная Бубяково	185,25	185,25	185,25	185,25	185,25	185,25	185,25	185,25	185,25
21	Котельная Птицеград	197,17	197,17	197,17	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
22	Котельная Совхоз	173,28	173,28	173,28	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
23	Котельная Скоропусковский поселок	190,20	190,20	190,20	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
24	Котельная Скобяной поселок	169,65	169,65	169,65	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
25	Котельная ЖБИ	162,30	162,30	162,30	162,30	162,30	162,30	162,30	162,30	162,30
26	Котельная Лакокраска	162,92	162,92	162,92	162,92	162,92	162,92	162,92	162,92	162,92
27	Котельная Автоколонна	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
28	Котельная №1	157,67	157,67	157,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Котельная №2	150,33	150,33	150,33	150,33	150,33	150,33	150,33	150,33	150,33
30	Котельная №3	164,33	164,33	164,33	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
31	Котельная №4	149,55	149,55	149,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Котельная №5	163,88	163,88	163,88	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
33	Котельная №6	156,11	156,11	156,11	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00

№ п/п	Теплоисточник	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040
34	Котельная №7	159,37	159,37	159,37	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
35	Котельная №8	189,27	189,27	189,27	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
36	Котельная №9	160,28	160,28	160,28	160,28	160,28	160,28	160,28	160,28	160,28
37	Котельная №11	156,04	156,04	156,04	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Котельная №12	159,46	159,46	159,46	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
39	Котельная №14	152,69	152,69	152,69	152,69	152,69	152,69	152,69	152,69	152,69
40	Котельная №15	150,56	150,56	150,56	150,56	150,56	150,56	150,56	150,56	150,56
41	Котельная №16	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
42	Котельная №17	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
43	Котельная №18	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
44	Котельная №19	184,39	184,39	184,39	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
45	Котельная №21	299,30	299,30	299,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Котельная Мостовик	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00
47	Котельная Васильевское	167,25	167,25	167,25	167,25	167,25	167,25	167,25	167,25	167,25
48	Котельная Лазарево	289,63	289,63	289,63	289,63	289,63	289,63	289,63	289,63	289,63
49	Котельная Марьино	172,38	172,38	172,38	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
50	Котельная Шабурново	151,57	151,57	151,57	151,57	151,57	151,57	151,57	151,57	151,57
51	Котельная Кузьмино	151,92	151,92	151,92	151,92	151,92	151,92	151,92	151,92	151,92
52	Котельная Константиново, ПМК	148,64	148,64	148,64	148,64	148,64	148,64	148,64	148,64	148,64
53	Котельная Константиново (Школа)	149,58	149,58	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
54	Котельная Самотовино	172,92	172,92	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
55	Котельная Закубежье	143,22	143,22	143,22	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
56	Котельная Башенка	190,21	190,21	190,21	190,21	190,21	190,21	190,21	190,21	190,21
57	Котельная Мкр. Новый	159,00	159,00	159,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
58	Котельная Сырнево	124,47	124,47	124,47	124,47	124,47	124,47	124,47	124,47	124,47
59	Котельная Лоза, 18а	208,59	208,59	208,59	208,59	208,59	208,59	208,59	208,59	208,59
60	Котельная Лоза, 4а, стр. 1	159,94	159,94	159,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Котельная Зубцово	147,12	147,12	147,12	147,12	147,12	147,12	147,12	147,12	147,12
62	Котельная Ситники	294,29	294,29	294,29	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
63	Котельная Здравница (Березка)	150,61	150,61	150,61	150,61	150,61	150,61	150,61	150,61	150,61
64	Котельная Заречный	167,30	167,30	167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Котельная Торгашино	156,61	156,61	156,61	156,61	156,61	156,61	156,61	156,61	156,61
66	Котельная Федорцово	160,64	160,64	160,64	160,64	160,64	160,64	160,64	160,64	160,64
67	Котельная Селково	189,08	189,08	189,08	189,08	189,08	189,08	189,08	189,08	189,08
68	Котельная Трехселище	165,81	165,81	165,81	165,81	165,81	165,81	165,81	165,81	165,81
69	Котельная Сватково	165,39	165,39	165,39	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Котельная Березняки	156,07	156,07	156,07	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
71	Котельная Бужаниново	157,15	157,15	157,15	156,20	156,20	156,20	156,20	156,20	156,20
72	Котельная Путятино (Бобошино)	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Котельная Реммаш	155,93	155,93	155,93	155,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Котельная №3 г. Краснозаводск	163,96	163,96	163,96	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
75	Котельная д. Семенково	203,58	203,58	203,58	183,22	183,22	183,22	183,22	183,22	183,22

№ п/п	Теплоисточник	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040
76	Котельная рп Богородское	159,70	159,70	159,70	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
77	Котельная с. Муханово	154,09	154,09	154,09	154,09	154,09	154,09	154,09	154,09	154,09
78	Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии»	161,10	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
79	Котельная ООО «К-ЖБИ»	154,20	154,20	154,20	154,20	154,20	154,20	154,20	154,20	154,20
80	Котельная ФКП «НИЦ РКП»	167,80	167,80	167,80	167,80	167,80	167,80	167,80	167,80	167,80
81	Котельная АО «НИИРП»	157,60	157,60	157,60	157,60	157,60	157,60	157,60	157,60	157,60
82	Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали»	161,80	161,80	161,80	161,80	161,80	161,80	161,80	161,80	161,80
83	Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП»	157,60	157,60	157,60	157,60	157,60	157,60	157,60	157,60	157,60
84	Котельная ПАО «Электроизолит»	191,11	191,11	191,11	191,11	191,11	191,11	191,11	191,11	191,11
85	Котельная АО «ЦНИИСМ»	158,80	158,80	158,80	158,80	158,80	158,80	158,80	158,80	158,80
86	Котельная АО «СТЭК»	162,80	162,80	162,80	162,80	162,80	162,80	162,80	162,80	162,80
87	Котельная ООО «УКС»	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
88	Котельная СМЗ «Загорский»	160,80	160,80	160,80	160,80	160,80	160,80	160,80	160,80	160,80
89	Котельная ВНИИИД «Игрушки»	160,80	160,80	160,80	160,80	160,80	160,80	160,80	160,80	160,80
90	Котельная Ильинская	165,10	165,10	165,10	165,10	165,10	165,10	165,10	165,10	165,10
91	Котельная ООО «Экотерм»	158,05	158,05	158,05	158,05	158,05	158,05	158,05	158,05	158,05
92	Котельная К-1	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
93	Котельная К-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00
94	Котельная К-3	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
95	Котельная К-4	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
96	Котельная К-5	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
97	Котельная К-6	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
98	Котельная К-7	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
99	Котельная К-8	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
100	Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275)	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
101	Котельная К-10	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
102	Котельная К-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00
103	Котельная К-12	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
104	Котельная К-13	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
105	Котельная К-14	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
106	Котельная К-15	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
107	Котельная К-16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00
108	Котельная пос. Сватково (Новая БМК)	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
109	Котельная Путятино (Новая БМК)	0,00	0,00	0,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00
110	Котельная пос. Лоза (новая БМК-1)	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
111	Котельная пос. Лоза (новая БМК-2)	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
112	Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1)	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
113	Котельная пос. Заречный (Новая БМК-2)	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
114	Новая котельная Реммаш	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
115	Новая БМК п. Лесхоз	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
116	Новая котельная п. Глинково	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
117	Новая котельная мкр. Скобяной	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Теплоисточник	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040
118	Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК)	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
119	Новая БМК по ул. Горького	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00

6. Часть 4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети приведен ниже.

Таблица 6-1 – Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
4.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2																					
4.2.1	Котельная Клементьевский поселок	Гкал/м2	2,08	2,08	2,08	2,15	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
4.2.2	Котельная Квартал В	Гкал/м2	2,63	2,63	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	Котельная Горбольница	Гкал/м2	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46
4.2.4	Котельная Дом Быта	Гкал/м2	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67
4.2.5	Котельная Очистные сооружения	Гкал/м2	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
4.2.6	Котельная Семхоз	Гкал/м2	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
4.2.7	Котельная Ферма	Гкал/м2	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
4.2.8	Котельная Мишутино	Гкал/м2	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
4.2.9	Котельная Школа-интернат	Гкал/м2	5,12	5,12	5,12	4,65	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41
4.2.10	Котельная Лесхоз	Гкал/м2	2,40	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Показатель	Единиц а измерен ия	202 0	202 1	202 2	202 3	202 4	202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	203 0	203 1	203 2	203 3	203 4	203 5	203 6	203 7	203 8	203 9	204 0
4.2.1 1	Котельная Углич	Гкал/м2	3,04	3,04	3,04	2,98	2,95	2,95	2,90	2,90	2,90	3,07	3,12	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17
4.2.1 2	Котельная Рабочий поселок	Гкал/м2	2,54	2,54	2,54	2,36	2,25	2,26	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27
4.2.1 3	Котельная Крышная по адресу: Ново- Углическое ш., 58	Гкал/м2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1 4	Котельная Крышная по адресу: Ново- Углическое ш., 60	Гкал/м2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1 5	Котельная Садовая	Гкал/м2	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84
4.2.1 6	Котельная ПМК-5	Гкал/м2	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
4.2.1 7	Котельная Трикотажная фабрика	Гкал/м2	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37
4.2.1 8	Котельная Конкурсный	Гкал/м2	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
4.2.1 9	Котельная Наугольное	Гкал/м2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2 0	Котельная Бубяково	Гкал/м2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2 1	Котельная Птицеград	Гкал/м2	1,97	1,97	1,97	1,70	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
4.2.2 2	Котельная Совхоз	Гкал/м2	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
4.2.2 3	Котельная Скоропусковский поселок	Гкал/м2	2,90	2,90	2,90	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
4.2.2 4	Котельная Скобяной поселок	Гкал/м2	1,99	1,99	1,99	1,99	1,95	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97
4.2.2 5	Котельная ЖБИ	Гкал/м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2 6	Котельная Лакокраска	Гкал/м2	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
4.2.2 7	Котельная Автоколонна	Гкал/м2	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
4.2.2 8	Котельная №1	Гкал/м2	1,08	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Показатель	Единиц а измерен ия	202 0	202 1	202 2	202 3	202 4	202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	203 0	203 1	203 2	203 3	203 4	203 5	203 6	203 7	203 8	203 9	204 0
4.2.2 9	Котельная №2	Гкал/м2	4,18	4,18	4,18	6,55	5,29	5,30	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32
4.2.3 0	Котельная №3	Гкал/м2	2,41	2,41	2,41	2,41	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39
4.2.3 1	Котельная №4	Гкал/м2	0,29	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3 2	Котельная №5	Гкал/м2	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
4.2.3 3	Котельная №6	Гкал/м2	5,22	5,22	5,22	3,93	3,57	3,62	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61
4.2.3 4	Котельная №7	Гкал/м2	1,77	1,77	1,77	1,56	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
4.2.3 5	Котельная №8	Гкал/м2	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
4.2.3 6	Котельная №9	Гкал/м2	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38
4.2.3 7	Котельная №11	Гкал/м2	2,40	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3 8	Котельная №12	Гкал/м2	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
4.2.3 9	Котельная №14	Гкал/м2	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
4.2.4 0	Котельная №15	Гкал/м2	26,4 2	26,4 2	26,4 2	26,4 2	26,4 2	26,4 2	26,4 2	26,4 2	26,4 2	26,4 2	26,4 2	26,4 2	26,4 2	26,4 2	26,4 2	26,4 2	26,4 2	26,4 2	26,4 2	26,4 2	26,4 2
4.2.4 1	Котельная №16	Гкал/м2	24,6 1	24,6 1	24,6 1	24,6 1	24,6 1	24,6 1	24,6 1	24,6 1	24,6 1	24,6 1	24,6 1	24,6 1	24,6 1	24,6 1	24,6 1	24,6 1	24,6 1	24,6 1	24,6 1	24,6 1	24,6 1
4.2.4 2	Котельная №17	Гкал/м2	18,4 3	18,4 3	18,4 3	18,4 3	18,4 3	18,4 3	18,4 3	18,4 3	18,4 3	18,4 3	18,4 3	18,4 3	18,4 3	18,4 3	18,4 3	18,4 3	18,4 3	18,4 3	18,4 3	18,4 3	18,4 3
4.2.4 3	Котельная №18	Гкал/м2	20,0 0	20,0 0	20,0 0	20,0 0	20,0 0	20,0 0	20,0 0	20,0 0	20,0 0	20,0 0	20,0 0	20,0 0	20,0 0	20,0 0	20,0 0	20,0 0	20,0 0	20,0 0	20,0 0	20,0 0	20,0 0
4.2.4 4	Котельная №19	Гкал/м2	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84
4.2.4 5	Котельная №21	Гкал/м2	27,2 1	27,2 1	27,2 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4 6	Котельная Мостовик	Гкал/м2	2,53	2,53	2,53	2,35	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22
4.2.4 7	Котельная Васильевское	Гкал/м2	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,55	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
4.2.4 8	Котельная Лазарево	Гкал/м2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Показатель	Единиц а измерен ия	202 0	202 1	202 2	202 3	202 4	202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	203 0	203 1	203 2	203 3	203 4	203 5	203 6	203 7	203 8	203 9	204 0
4.2.4 9	Котельная Марьино	Гкал/м2	1,38	1,38	1,38	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
4.2.5 0	Котельная Шабурново	Гкал/м2	0,67	0,67	0,67	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
4.2.5 1	Котельная Кузьмино	Гкал/м2	0,52	0,52	0,52	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
4.2.5 2	Котельная Константиново, ПМК	Гкал/м2	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
4.2.5 3	Котельная Константиново (Школа)	Гкал/м2	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
4.2.5 4	Котельная Самотовино	Гкал/м2	8,74	8,74	8,74	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44
4.2.5 5	Котельная Закубежье	Гкал/м2	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
4.2.5 6	Котельная Башенка	Гкал/м2	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
4.2.5 7	Котельная Мкр. Новый	Гкал/м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.5 8	Котельная Сырнево	Гкал/м2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.5 9	Котельная Лоза, 18а	Гкал/м2	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
4.2.6 0	Котельная Лоза, 4а, стр. 1	Гкал/м2	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.6 1	Котельная Зубцово	Гкал/м2	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
4.2.6 2	Котельная Ситники	Гкал/м2	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
4.2.6 3	Котельная Здравница (Березка)	Гкал/м2	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
4.2.6 4	Котельная Заречный	Гкал/м2	1,54	1,54	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.6 5	Котельная Торгашино	Гкал/м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.6 6	Котельная Федорцово	Гкал/м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.6 7	Котельная Селково	Гкал/м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Показатель	Единиц а измерен ия	202 0	202 1	202 2	202 3	202 4	202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	203 0	203 1	203 2	203 3	203 4	203 5	203 6	203 7	203 8	203 9	204 0
4.2.6 8	Котельная Трехселище	Гкал/м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.6 9	Котельная Сватково	Гкал/м2	2,53	2,53	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.7 0	Котельная Березняки	Гкал/м2	0,61	0,61	0,61	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
4.2.7 1	Котельная Бужаниново	Гкал/м2	0,48	0,48	0,48	0,44	0,36	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
4.2.7 2	Котельная Пуяттино (Бобошино)	Гкал/м2	1,17	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.7 3	Котельная Реммаш	Гкал/м2	2,98	2,98	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.7 4	Котельная №3 г. Краснозаводск	Гкал/м2	2,95	2,95	2,95	2,19	2,12	2,34	2,42	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
4.2.7 5	Котельная д. Семеново	Гкал/м2	7,16	7,16	7,16	7,16	7,16	7,03	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55
4.2.7 6	Котельная рп Богородское	Гкал/м2	2,60	2,60	2,60	2,31	1,97	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
4.2.7 7	Котельная с. Муханово	Гкал/м2	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
4.2.7 8	Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии»	Гкал/м2	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04
4.2.7 9	Котельная ООО «К- ЖБИ»	Гкал/м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.8 0	Котельная ФКП «НИЦ РКП»	Гкал/м2	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
4.2.8 1	Котельная АО «НИИРП»	Гкал/м2	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52
4.2.8 2	Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали»	Гкал/м2	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76
4.2.8 3	Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕ СУРС СП»	Гкал/м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.8 4	Котельная ПАО «Электроизолит»	Гкал/м2	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14
4.2.8 5	Котельная АО «ЦНИИСМ»	Гкал/м2	3,87	3,87	3,87	3,82	3,81	4,07	3,99	4,06	4,06	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05

№ п/п	Показатель	Единиц а измерен ия	202 0	202 1	202 2	202 3	202 4	202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	203 0	203 1	203 2	203 3	203 4	203 5	203 6	203 7	203 8	203 9	204 0
4.2.8 6	Котельная АО «СТЭК»	Гкал/м2	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
4.2.8 7	Котельная ООО «УКС»	Гкал/м2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.8 8	Котельная СМЗ «Загорский»	Гкал/м2	2,36	2,36	2,36	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34
4.2.8 9	Котельная ВНИИИД «Игрушки»	Гкал/м2	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67	4,73	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86
4.2.9 0	Котельная Ильинская	Гкал/м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.9 1	Котельная ООО «Экотерм»	Гкал/м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.9 2	Котельная К-1	Гкал/м2	-	-	-	-	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
4.2.9 3	Котельная К-2	Гкал/м2	-	-	-	-	-	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
4.2.9 4	Котельная К-3	Гкал/м2	-	-	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
4.2.9 5	Котельная К-4	Гкал/м2	-	-	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
4.2.9 6	Котельная К-5	Гкал/м2	-	-	-	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
4.2.9 7	Котельная К-6	Гкал/м2	-	-	0,41	0,44	0,45	0,40	0,43	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
4.2.9 8	Котельная К-7	Гкал/м2	-	-	-	-	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
4.2.9 9	Котельная К-8	Гкал/м2	-	-	-	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
4.2.1 00	Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275)	Гкал/м2	-	-	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
4.2.1 01	Котельная К-10	Гкал/м2	-	-	-	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
4.2.1 02	Котельная К-11	Гкал/м2	-	-	-	-	-	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
4.2.1 03	Котельная К-12	Гкал/м2	-	-	-	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

№ п/п	Показатель	Единиц а измерен ия	202 0	202 1	202 2	202 3	202 4	202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	203 0	203 1	203 2	203 3	203 4	203 5	203 6	203 7	203 8	203 9	204 0
4.2.1 04	Котельная К-13	Гкал/м2	-	-	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
4.2.1 05	Котельная К-14	Гкал/м2	-	-	-	-	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
4.2.1 06	Котельная К-15	Гкал/м2	-	-	-	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
4.2.1 07	Котельная К-16	Гкал/м2	-	-	-	-	-	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
4.2.1 08	Котельная пос. Сватково (Новая БМК)	Гкал/м2	-	-	-	1,06	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
4.2.1 09	Котельная Путятино (Новая БМК)	Гкал/м2	-	-	-	0,66	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
4.2.1 10	Котельная пос. Лоза (новая БМК-1)	Гкал/м2	-	-	-	1,00	1,00	1,02	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
4.2.1 11	Котельная пос. Лоза (новая БМК-2)	Гкал/м2	-	-	-	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
4.2.1 12	Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1)	Гкал/м2	-	-	-	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
4.2.1 13	Котельная пос. Заречный (Новая БМК-2)	Гкал/м2	-	-	-	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
4.2.1 14	Новая котельная Реммаш	Гкал/м2	-	-	-	1,25	1,25	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
4.2.1 15	Новая БМК п. Лесхоз	Гкал/м2	-	-	-	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21
4.2.1 16	Новая котельная п. Глинково	Гкал/м2	-	-	-	0,76	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
4.2.1 17	Новая котельная мкр. Скобяной	Гкал/м2	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 18	Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК)	Гкал/м2	-	-	-	0,46	0,46	0,46	0,46	0,45	0,45	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
4.2.1 19	Новая БМК по ул. Горького	Гкал/м2	-	-	-	1,52	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

7. Часть 5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности для каждого источника тепловой энергии приведен ниже.

Таблица 7-1 - Коэффициент использования установленной тепловой мощности, %

№ п/п	Теплоисточник	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040
1	Котельная Клементьевский поселок	31,5%	31,5%	31,5%	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%
2	Котельная Квартал В	27,7%	27,7%	27,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3	Котельная Горбольница	5,7%	5,7%	5,7%	18,5%	18,5%	18,5%	18,5%	18,5%	18,5%
4	Котельная Дом Быта	30,4%	30,4%	30,4%	18,9%	18,9%	18,9%	18,9%	18,9%	18,9%
7	Котельная Ферма	20,0%	20,0%	20,0%	29,4%	29,4%	29,4%	29,4%	29,4%	29,4%
8	Котельная Мишутино	30,1%	30,1%	30,1%	30,1%	30,1%	30,1%	30,1%	30,1%	30,1%
9	Котельная Школа-интернат	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
10	Котельная Лесхоз	29,6%	29,6%	29,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
11	Котельная Углич	38,6%	38,6%	38,6%	30,5%	30,5%	30,5%	32,8%	33,3%	33,3%
12	Котельная Рабочий поселок	22,2%	22,2%	22,2%	14,8%	14,8%	14,9%	15,0%	15,0%	15,0%
13	Котельная Крышная по адресу: Ново-Угличское ш., 58	18,9%	18,9%	18,9%	18,9%	18,9%	18,9%	18,9%	18,9%	18,9%
14	Котельная Крышная по адресу: Ново-Угличское ш., 60	19,7%	19,7%	19,7%	19,7%	19,7%	19,7%	19,7%	19,7%	19,7%
15	Котельная Садовая	9,9%	9,9%	9,9%	30,7%	30,7%	30,7%	30,7%	30,7%	30,7%
16	Котельная ПМК-5	35,1%	35,1%	35,1%	27,5%	27,5%	27,5%	27,5%	27,5%	27,5%
17	Котельная Трикотажная фабрика	11,4%	11,4%	11,4%	11,4%	11,4%	11,4%	11,4%	11,4%	11,4%
18	Котельная Конкурсный	12,5%	12,5%	12,5%	32,6%	32,6%	32,6%	32,6%	32,6%	32,6%
19	Котельная Наугольное	5,9%	5,9%	5,9%	18,2%	18,2%	18,2%	18,2%	18,2%	18,2%
20	Котельная Бубяково	15,7%	15,7%	15,7%	15,7%	15,7%	15,7%	15,7%	15,7%	15,7%
21	Котельная Птицеград	30,9%	30,9%	30,9%	31,4%	31,2%	31,2%	31,2%	31,2%	31,2%
22	Котельная Совхоз	18,7%	18,7%	18,7%	33,2%	33,2%	33,2%	33,2%	33,2%	33,2%
23	Котельная Скоропусковский поселок	29,2%	29,2%	29,2%	36,8%	36,8%	36,8%	36,8%	36,8%	36,8%
24	Котельная Скобяной поселок	19,4%	19,4%	19,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
25	Котельная ЖБИ	32,8%	32,8%	32,8%	32,8%	32,8%	32,8%	32,8%	32,8%	32,8%
26	Котельная Лакокраска	11,8%	11,8%	11,8%	11,8%	11,8%	11,8%	11,8%	11,8%	11,8%
27	Котельная Автоколонна	22,9%	22,9%	22,9%	22,9%	22,9%	22,9%	22,9%	22,9%	22,9%
28	Котельная №1	9,1%	9,1%	9,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
29	Котельная №2	13,0%	13,0%	13,0%	23,1%	23,1%	23,2%	23,3%	23,3%	23,3%
30	Котельная №3	8,0%	8,0%	8,0%	26,1%	26,1%	26,1%	26,1%	26,1%	26,1%
31	Котельная №4	20,0%	20,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
32	Котельная №5	8,7%	8,7%	8,7%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%
33	Котельная №6	23,0%	23,0%	23,0%	15,8%	15,8%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%
34	Котельная №7	6,9%	6,9%	6,9%	21,1%	21,1%	21,1%	21,1%	21,1%	21,1%
35	Котельная №8	2,3%	2,3%	2,3%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%
36	Котельная №9	13,9%	13,9%	13,9%	20,9%	20,9%	20,9%	20,9%	20,9%	20,9%
37	Котельная №11	13,5%	13,5%	13,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
38	Котельная №12	27,0%	27,0%	27,0%	27,0%	27,0%	27,0%	27,0%	27,0%	27,0%
39	Котельная №14	8,7%	8,7%	8,7%	20,4%	20,4%	20,4%	20,4%	20,4%	20,4%

№ п/п	Теплоисточник	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040
40	Котельная №15	50,7%	50,7%	50,7%	39,3%	39,3%	39,3%	39,3%	39,3%	39,3%
41	Котельная №16	48,9%	48,9%	48,9%	38,0%	38,0%	38,0%	38,0%	38,0%	38,0%
42	Котельная №17	22,3%	22,3%	22,3%	17,3%	17,3%	17,3%	17,3%	17,3%	17,3%
43	Котельная №18	49,9%	49,9%	49,9%	16,6%	16,6%	16,6%	16,6%	16,6%	16,6%
44	Котельная №19	12,2%	12,2%	12,2%	24,3%	24,3%	24,3%	24,3%	24,3%	24,3%
45	Котельная №21	6,8%	6,8%	6,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
46	Котельная Мостовик	27,2%	27,2%	27,2%	27,2%	27,2%	27,2%	27,2%	27,2%	27,2%
47	Котельная Васильевское	11,3%	11,3%	11,3%	15,4%	15,4%	15,7%	15,7%	15,7%	15,7%
48	Котельная Лазарево	12,3%	12,3%	12,3%	12,3%	12,3%	12,3%	12,3%	12,3%	12,3%
49	Котельная Марьино	10,5%	10,5%	10,5%	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%
50	Котельная Шабурново	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%
51	Котельная Кузьмино	15,8%	15,8%	15,8%	15,8%	15,8%	15,8%	15,8%	15,8%	15,8%
52	Котельная Константиново, ПМК	11,3%	11,3%	11,3%	11,3%	11,3%	11,3%	11,3%	11,3%	11,3%
53	Котельная Константиново (Школа)	6,5%	6,8%	6,8%	6,8%	6,8%	6,8%	6,8%	6,8%	6,8%
54	Котельная Самотовино	18,3%	15,2%	15,2%	15,2%	15,2%	15,2%	15,2%	15,2%	15,2%
55	Котельная Закубежье	10,9%	10,9%	9,4%	9,4%	9,4%	9,4%	9,4%	9,4%	9,4%
56	Котельная Башенка	6,1%	6,1%	6,1%	6,1%	6,1%	6,1%	6,1%	6,1%	6,1%
57	Котельная Мкр. Новый	11,7%	11,7%	11,7%	11,3%	11,3%	11,3%	11,3%	11,3%	11,3%
58	Котельная Сырнево	23,8%	23,8%	23,8%	30,9%	30,9%	30,9%	30,9%	30,9%	30,9%
59	Котельная Лоза, 18а	21,9%	21,9%	21,9%	21,9%	21,9%	21,9%	21,9%	21,9%	21,9%
60	Котельная Лоза, 4а, стр. 1	21,8%	21,8%	21,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
61	Котельная Зубцово	15,9%	15,9%	15,9%	15,9%	15,9%	15,9%	15,9%	15,9%	15,9%
62	Котельная Ситники	9,1%	9,1%	9,1%	25,2%	25,2%	25,2%	25,2%	25,2%	25,2%
63	Котельная Здравница (Березка)	17,8%	17,8%	17,8%	17,8%	17,8%	17,8%	17,8%	17,8%	17,8%
64	Котельная Заречный	9,0%	9,0%	9,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
65	Котельная Торгашино	13,3%	13,3%	13,3%	13,3%	13,3%	13,3%	13,3%	13,3%	13,3%
66	Котельная Федорцово	14,7%	14,7%	14,7%	14,7%	14,7%	14,7%	14,7%	14,7%	14,7%
67	Котельная Селково	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
68	Котельная Трехселище	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
69	Котельная Сватково	11,1%	11,1%	11,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
70	Котельная Березняки	17,0%	17,0%	17,0%	44,7%	44,7%	44,7%	44,7%	44,7%	44,7%
71	Котельная Бужаниново	19,1%	19,1%	19,1%	44,4%	44,4%	50,6%	50,6%	50,6%	50,6%
72	Котельная Путятино (Бобошино)	4,8%	4,8%	4,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
73	Котельная Реммаш	18,0%	18,0%	18,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
74	Котельная №3 г. Краснозаводск	17,7%	17,7%	17,7%	33,6%	33,6%	37,2%	38,9%	38,9%	38,9%
75	Котельная д. Семенково	24,6%	24,6%	24,6%	24,6%	24,6%	24,6%	26,4%	26,4%	26,4%
76	Котельная рп Богородское	10,1%	10,1%	10,1%	33,0%	33,0%	36,5%	36,5%	36,5%	36,5%
77	Котельная с. Муханово	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%
78	Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии»	31,5%	31,3%	31,3%	31,3%	31,3%	31,3%	31,3%	31,3%	31,3%
79	Котельная ООО «К-ЖБИ»	19,4%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%
80	Котельная ФКП «НИЦ РКП»	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
81	Котельная АО «НИИРП»	12,1%	10,8%	10,8%	10,8%	10,8%	10,8%	10,8%	10,8%	10,8%

№ п/п	Теплоисточник	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040
82	Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали»	31,4%	31,4%	31,4%	31,4%	31,4%	31,4%	31,4%	31,4%	31,4%
83	Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП»	20,3%	20,3%	20,3%	20,3%	20,3%	20,3%	20,3%	20,3%	20,3%
84	Котельная ПАО «Электроизолит»	33,9%	33,9%	33,9%	33,9%	33,9%	33,9%	33,9%	33,9%	33,9%
85	Котельная АО «ЦНИИСМ»	18,4%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	19,2%	19,9%	19,9%	19,9%
86	Котельная АО «СТЭК»	11,2%	11,2%	11,2%	11,2%	11,2%	11,2%	11,2%	11,2%	11,2%
87	Котельная ООО «УКС»	9,3%	11,8%	11,8%	11,8%	11,8%	11,8%	11,8%	11,8%	11,8%
88	Котельная СМЗ «Загорский»	38,6%	38,6%	38,6%	38,6%	38,6%	38,6%	38,6%	38,6%	38,6%
89	Котельная ВНИИИД «Игрушки»	20,1%	20,1%	20,1%	20,1%	20,1%	20,7%	21,2%	21,2%	21,2%
90	Котельная Ильинская	22,9%	22,9%	22,9%	22,9%	22,9%	22,9%	22,9%	22,9%	22,9%
91	Котельная ООО «Экотерм»	9,8%	9,8%	9,8%	9,8%	9,8%	14,8%	17,5%	17,5%	17,5%
92	Котельная К-1	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	17,4%	17,4%	17,4%	17,4%	17,4%
93	Котельная К-2	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	18,2%	18,2%	18,2%	18,2%
94	Котельная К-3	0,0%	0,0%	8,1%	8,1%	15,1%	15,1%	15,1%	15,1%	15,1%
95	Котельная К-4	0,0%	0,0%	16,3%	16,3%	16,3%	16,3%	16,3%	16,3%	16,3%
96	Котельная К-5	0,0%	0,0%	0,0%	17,2%	17,2%	17,2%	17,2%	17,2%	17,2%
97	Котельная К-6	0,0%	0,0%	2,9%	4,2%	6,1%	14,1%	16,1%	16,1%	16,1%
98	Котельная К-7	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,2%	18,9%	18,9%	18,9%	18,9%
99	Котельная К-8	0,0%	0,0%	0,0%	3,4%	18,8%	18,8%	18,8%	18,8%	18,8%
100	Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275)	0,0%	0,0%	14,6%	14,6%	18,7%	18,7%	18,7%	18,7%	18,7%
101	Котельная К-10	0,0%	0,0%	0,0%	18,5%	18,5%	18,5%	18,5%	18,5%	18,5%
102	Котельная К-11	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	19,1%	19,1%	19,1%	19,1%
103	Котельная К-12	0,0%	0,0%	0,0%	19,2%	19,2%	19,2%	19,2%	19,2%	19,2%
104	Котельная К-13	0,0%	0,0%	17,2%	17,2%	17,2%	17,2%	17,2%	17,2%	17,2%
105	Котельная К-14	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	18,2%	18,2%	18,2%	18,2%	18,2%
106	Котельная К-15	0,0%	0,0%	0,0%	17,4%	17,4%	17,4%	17,4%	17,4%	17,4%
107	Котельная К-16	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	18,1%	18,1%	18,1%	18,1%
108	Котельная пос. Сватково (Новая БМК)	0,0%	0,0%	0,0%	44,7%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%
109	Котельная Путятино (Новая БМК)	0,0%	0,0%	0,0%	29,4%	11,8%	11,8%	11,8%	11,8%	11,8%
110	Котельная пос. Лоза (новая БМК-1)	0,0%	0,0%	0,0%	23,8%	24,5%	26,3%	26,5%	26,5%	26,5%
111	Котельная пос. Лоза (новая БМК-2)	0,0%	0,0%	0,0%	23,9%	23,9%	23,9%	23,9%	23,9%	23,9%
112	Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1)	0,0%	0,0%	0,0%	12,4%	13,2%	13,2%	13,2%	13,2%	13,2%
113	Котельная пос. Заречный (Новая БМК-2)	0,0%	0,0%	0,0%	15,7%	15,7%	15,7%	15,7%	15,7%	15,7%
114	Новая котельная Реммаш	0,0%	0,0%	0,0%	22,8%	22,8%	22,8%	22,8%	22,8%	22,8%
115	Новая БМК п. Лесхоз	0,0%	0,0%	0,0%	28,4%	28,4%	28,4%	28,4%	28,4%	28,4%
116	Новая котельная п. Глинково	0,0%	0,0%	0,0%	32,2%	33,6%	33,7%	33,7%	33,7%	33,7%
117	Новая котельная мкр. Скобяной	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
118	Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК)	0,0%	0,0%	0,0%	10,3%	10,3%	10,3%	11,4%	11,4%	11,4%
119	Новая БМК по ул. Горького	0,0%	0,0%	0,0%	23,7%	22,8%	22,8%	22,8%	22,8%	22,8%

8. Часть 6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке для каждого источника тепловой энергии Сергиево-Посадского ГО приведена ниже:

Таблица 8-1 - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке для каждого источника тепловой энергии Сергиево-Посадского ГО

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040
7.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м2/(Гкал/ч)									
7.2.1	Котельная Клементьевский поселок	м2/(Гкал/ч)	142,53	144,10	144,14	137,77	143,85	143,85	143,85	143,85	143,85
7.2.2	Котельная Квартал В	м2/(Гкал/ч)	146,44	146,44	146,44	-	-	-	-	-	-
7.2.3	Котельная Горбольница	м2/(Гкал/ч)	301,15	301,15	301,15	301,15	301,15	301,15	301,15	301,15	301,15
7.2.4	Котельная Дом Быта	м2/(Гкал/ч)	103,66	103,66	103,66	103,66	104,32	104,32	104,32	104,32	104,32
7.2.5	Котельная Очистные сооружения	м2/(Гкал/ч)	304,46	304,46	304,46	304,46	304,46	304,46	304,46	304,46	304,46
7.2.6	Котельная Семхоз	м2/(Гкал/ч)	103,89	103,89	103,89	103,89	103,89	103,89	103,89	103,89	103,89
7.2.7	Котельная Ферма	м2/(Гкал/ч)	164,66	164,66	164,66	164,66	164,66	164,66	164,66	164,66	164,66
7.2.8	Котельная Мишутино	м2/(Гкал/ч)	289,96	289,96	285,27	285,93	285,93	285,93	285,93	285,93	285,93
7.2.9	Котельная Школа-интернат	м2/(Гкал/ч)	82,82	82,82	82,82	91,13	96,12	96,12	96,12	96,12	96,12
7.2.10	Котельная Лесхоз	м2/(Гкал/ч)	416,47	416,47	416,47	-	-	-	-	-	-
7.2.11	Котельная Углич	м2/(Гкал/ч)	116,75	116,75	112,83	115,12	116,34	116,34	107,72	107,72	107,72
7.2.12	Котельная Рабочий поселок	м2/(Гкал/ч)	101,21	103,29	103,29	112,13	115,92	116,13	116,13	116,13	116,13
7.2.13	Котельная Крышная по адресу: Ново-Угличское ш., 58	м2/(Гкал/ч)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.14	Котельная Крышная по адресу: Ново-Угличское ш., 60	м2/(Гкал/ч)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.15	Котельная Садовая	м2/(Гкал/ч)	95,15	95,15	95,15	95,15	95,15	95,15	95,15	95,15	95,15
7.2.16	Котельная ПМК-5	м2/(Гкал/ч)	150,36	150,36	150,36	150,36	150,36	150,36	150,36	150,36	150,36
7.2.17	Котельная Трикотажная фабрика	м2/(Гкал/ч)	75,78	75,78	75,78	75,78	75,78	75,78	75,78	75,78	75,78
7.2.18	Котельная Конкурсный	м2/(Гкал/ч)	355,79	355,79	355,79	355,79	355,79	355,79	355,79	355,79	355,79
7.2.19	Котельная Наугольное	м2/(Гкал/ч)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.20	Котельная Бубяково	м2/(Гкал/ч)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.21	Котельная Птицеград	м2/(Гкал/ч)	391,88	391,88	391,88	476,62	482,28	482,28	482,28	482,28	482,28
7.2.22	Котельная Совхоз	м2/(Гкал/ч)	267,22	267,22	267,22	267,22	267,22	267,22	267,22	267,22	267,22
7.2.23	Котельная Скоропусковский поселок	м2/(Гкал/ч)	80,15	80,15	73,80	75,31	74,83	74,83	74,83	74,83	74,83
7.2.24	Котельная Скобяной поселок	м2/(Гкал/ч)	109,78	110,78	115,88	-	-	-	-	-	-
7.2.25	Котельная ЖБИ	м2/(Гкал/ч)	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20
7.2.26	Котельная Лакокраска	м2/(Гкал/ч)	84,60	36,64	36,64	36,64	36,64	36,64	36,64	36,64	36,64
7.2.27	Котельная Автоколонна	м2/(Гкал/ч)	60,11	60,11	60,11	60,11	60,11	60,11	60,11	60,11	60,11
7.2.28	Котельная №1	м2/(Гкал/ч)	153,31	153,31	153,31	-	-	-	-	-	-
7.2.29	Котельная №2	м2/(Гкал/ч)	76,01	76,01	76,01	46,64	57,54	57,53	57,53	57,53	57,53
7.2.30	Котельная №3	м2/(Гкал/ч)	172,53	172,53	172,53	172,53	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74
7.2.31	Котельная №4	м2/(Гкал/ч)	137,00	137,00	137,00	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040
7.2.32	Котельная №5	м2/(Гкал/ч)	167,97	167,97	167,97	167,97	167,97	167,97	167,97	167,97	167,97
7.2.33	Котельная №6	м2/(Гкал/ч)	155,08	155,08	154,06	133,82	166,36	166,14	166,43	166,43	166,43
7.2.34	Котельная №7	м2/(Гкал/ч)	268,02	268,02	268,02	305,00	325,55	325,55	325,55	325,55	325,55
7.2.35	Котельная №8	м2/(Гкал/ч)	502,81	502,81	502,81	502,81	502,81	502,81	502,81	502,81	502,81
7.2.36	Котельная №9	м2/(Гкал/ч)	256,12	256,12	256,12	256,12	256,12	256,12	256,12	256,12	256,12
7.2.37	Котельная №11	м2/(Гкал/ч)	103,46	103,46	103,46	-	-	-	-	-	-
7.2.38	Котельная №12	м2/(Гкал/ч)	344,65	344,65	344,65	331,70	347,68	347,68	347,68	347,68	347,68
7.2.39	Котельная №14	м2/(Гкал/ч)	258,32	258,32	258,32	258,32	258,32	258,32	258,32	258,32	258,32
7.2.40	Котельная №15	м2/(Гкал/ч)	38,69	38,69	38,69	38,69	38,69	38,69	38,69	38,69	38,69
7.2.41	Котельная №16	м2/(Гкал/ч)	98,28	98,28	98,28	98,28	98,28	98,28	98,28	98,28	98,28
7.2.42	Котельная №17	м2/(Гкал/ч)	48,26	48,26	48,26	48,26	48,26	48,26	48,26	48,26	48,26
7.2.43	Котельная №18	м2/(Гкал/ч)	69,62	69,62	69,62	69,62	69,62	69,62	69,62	69,62	69,62
7.2.44	Котельная №19	м2/(Гкал/ч)	37,34	37,34	37,34	37,34	37,34	37,34	37,34	37,34	37,34
7.2.45	Котельная №21	м2/(Гкал/ч)	40,00	40,00	40,00	-	-	-	-	-	-
7.2.46	Котельная Мостовик	м2/(Гкал/ч)	241,68	241,68	241,68	256,62	267,25	267,25	267,25	267,25	267,25
7.2.47	Котельная Васильевское	м2/(Гкал/ч)	496,68	496,68	496,68	496,68	496,68	489,77	494,47	494,47	494,47
7.2.48	Котельная Лазарево	м2/(Гкал/ч)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.49	Котельная Марьино	м2/(Гкал/ч)	114,09	114,09	114,09	115,77	115,77	115,77	115,77	136,22	136,22
7.2.50	Котельная Шабурново	м2/(Гкал/ч)	142,86	142,86	142,86	147,85	147,85	147,13	147,50	147,50	147,50
7.2.51	Котельная Кузьмино	м2/(Гкал/ч)	378,54	378,54	378,54	417,85	417,85	417,85	417,85	417,85	417,85
7.2.52	Котельная Константиново, ПМК	м2/(Гкал/ч)	263,35	263,35	263,35	263,35	263,35	263,35	263,35	263,35	263,35
7.2.53	Котельная Константиново (Школа)	м2/(Гкал/ч)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7.2.54	Котельная Самотовино	м2/(Гкал/ч)	45,67	45,67	45,67	47,29	47,29	47,29	47,29	47,29	47,29
7.2.55	Котельная Закубежье	м2/(Гкал/ч)	262,21	262,21	262,21	262,21	262,21	262,21	262,21	262,21	262,21
7.2.56	Котельная Башенка	м2/(Гкал/ч)	136,50	136,50	136,50	136,50	136,50	136,50	136,50	136,50	136,50
7.2.57	Котельная Мкр. Новый	м2/(Гкал/ч)	458,88	458,88	450,96	451,66	462,50	462,50	462,50	462,50	462,50
7.2.58	Котельная Сырнево	м2/(Гкал/ч)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.59	Котельная Лоза, 18а	м2/(Гкал/ч)	413,33	413,33	413,33	413,33	413,33	413,33	413,33	413,33	413,33
7.2.60	Котельная Лоза, 4а, стр. 1	м2/(Гкал/ч)	336,70	336,70	326,69	-	-	-	-	-	-
7.2.61	Котельная Зубцово	м2/(Гкал/ч)	562,97	562,97	562,97	562,97	562,97	562,97	562,97	562,97	562,97
7.2.62	Котельная Ситники	м2/(Гкал/ч)	428,40	428,40	428,40	428,40	428,40	428,40	428,40	428,40	428,40
7.2.63	Котельная Здравница (Березка)	м2/(Гкал/ч)	265,40	265,40	265,40	265,40	265,40	265,40	265,40	265,40	265,40
7.2.64	Котельная Заречный	м2/(Гкал/ч)	90,86	90,86	90,86	-	-	-	-	-	-
7.2.65	Котельная Торгашино	м2/(Гкал/ч)	259,54	259,54	259,54	259,54	250,59	254,40	254,40	254,40	254,40
7.2.66	Котельная Федорцово	м2/(Гкал/ч)	286,27	286,27	286,27	286,27	286,27	286,27	286,27	286,27	286,27
7.2.67	Котельная Селково	м2/(Гкал/ч)	733,07	733,07	733,07	710,27	711,27	711,27	711,27	711,27	711,27
7.2.68	Котельная Трехселище	м2/(Гкал/ч)	97,24	97,24	97,24	97,24	97,24	97,24	97,24	97,24	97,24
7.2.69	Котельная Сватково	м2/(Гкал/ч)	400,58	400,58	295,35	-	-	-	-	-	-
7.2.70	Котельная Березняки	м2/(Гкал/ч)	1114,79	1114,79	1114,79	1164,60	1169,23	1169,23	1169,23	1169,23	1169,23
7.2.71	Котельная Бужаниново	м2/(Гкал/ч)	558,42	558,42	558,42	545,43	664,50	583,16	585,65	585,65	585,65
7.2.72	Котельная Путятино (Бобошино)	м2/(Гкал/ч)	1434,02	1434,02	895,66	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040
7.2.73	Котельная Реммаш	м2/(Гкал/ч)	96,29	96,29	95,56	-	-	-	-	-	-
7.2.74	Котельная №3 г. Краснозаводск	м2/(Гкал/ч)	164,57	164,57	164,68	221,96	229,41	229,86	231,38	231,38	231,38
7.2.75	Котельная д. Семеново	м2/(Гкал/ч)	149,81	149,81	149,81	149,81	149,81	152,73	152,73	152,73	152,73
7.2.76	Котельная рп Богородское	м2/(Гкал/ч)	202,24	202,24	202,24	227,90	267,64	267,83	268,07	268,07	268,07
7.2.77	Котельная с. Муханово	м2/(Гкал/ч)	673,83	673,83	673,83	673,83	673,83	673,83	673,83	673,83	673,83
7.2.78	Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии»	м2/(Гкал/ч)	264,45	264,45	264,45	264,45	264,45	264,45	264,45	264,45	264,45
7.2.79	Котельная ООО «К-ЖБИ»	м2/(Гкал/ч)	188,73	188,73	188,73	188,73	188,73	188,73	188,73	188,73	188,73
7.2.80	Котельная ФКП «НИЦ РКП»	м2/(Гкал/ч)	509,95	509,95	509,95	509,95	508,85	508,96	508,96	508,96	508,96
7.2.81	Котельная АО «НИИРП»	м2/(Гкал/ч)	44,79	44,79	44,79	44,79	44,79	44,79	44,79	44,79	44,79
7.2.82	Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали»	м2/(Гкал/ч)	24,68	24,68	24,68	24,68	24,68	24,68	24,68	24,68	24,68
7.2.83	Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП»	м2/(Гкал/ч)	69,80	69,80	69,80	69,80	69,80	69,80	69,80	69,80	69,80
7.2.84	Котельная ПАО «Электроизолит»	м2/(Гкал/ч)	80,91	80,91	80,91	80,91	80,91	80,91	80,91	80,91	80,91
7.2.85	Котельная АО «ЦНИИСМ»	м2/(Гкал/ч)	127,76	127,76	126,77	120,94	120,27	108,92	112,94	112,94	112,94
7.2.86	Котельная АО «СТЭК»	м2/(Гкал/ч)	409,67	409,67	399,90	400,64	400,64	400,64	400,64	400,64	400,64
7.2.87	Котельная ООО «УКС»	м2/(Гкал/ч)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.88	Котельная СМЗ «Загорский»	м2/(Гкал/ч)	183,71	183,71	163,06	164,29	164,29	164,29	164,29	164,29	164,29
7.2.89	Котельная ВНИИИД «Игрушки»	м2/(Гкал/ч)	92,74	93,52	93,52	94,54	78,11	79,29	79,29	79,29	79,29
7.2.90	Котельная Ильинская	м2/(Гкал/ч)	82,80	82,80	82,80	82,80	82,80	82,80	82,80	82,80	82,80
7.2.91	Котельная ООО «Экотерм»	м2/(Гкал/ч)	36,36	36,36	36,36	36,36	36,36	19,64	31,01	31,01	31,01
7.2.92	Котельная К-1	м2/(Гкал/ч)	-	-	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.93	Котельная К-2	м2/(Гкал/ч)	-	-	-	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.94	Котельная К-3	м2/(Гкал/ч)	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.95	Котельная К-4	м2/(Гкал/ч)	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.96	Котельная К-5	м2/(Гкал/ч)	-	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.97	Котельная К-6	м2/(Гкал/ч)	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.98	Котельная К-7	м2/(Гкал/ч)	-	-	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.99	Котельная К-8	м2/(Гкал/ч)	-	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.100	Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275)	м2/(Гкал/ч)	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.101	Котельная К-10	м2/(Гкал/ч)	-	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.102	Котельная К-11	м2/(Гкал/ч)	-	-	-	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.103	Котельная К-12	м2/(Гкал/ч)	-	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.104	Котельная К-13	м2/(Гкал/ч)	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.105	Котельная К-14	м2/(Гкал/ч)	-	-	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.106	Котельная К-15	м2/(Гкал/ч)	-	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.107	Котельная К-16	м2/(Гкал/ч)	-	-	-	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.108	Котельная пос. Сватково (Новая БМК)	м2/(Гкал/ч)	-	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.109	Котельная Путятино (Новая БМК)	м2/(Гкал/ч)	-	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.110	Котельная пос. Лоза (новая БМК-1)	м2/(Гкал/ч)	-	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.111	Котельная пос. Лоза (новая БМК-2)	м2/(Гкал/ч)	-	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.112	Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1)	м2/(Гкал/ч)	-	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040
7.2.113	Котельная пос. Заречный (Новая БМК-2)	м2/(Гкал/ч)	-	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.114	Новая котельная Реммаш	м2/(Гкал/ч)	-	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.115	Новая БМК п. Лесхоз	м2/(Гкал/ч)	-	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.116	Новая котельная п. Глинково	м2/(Гкал/ч)	-	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.117	Новая котельная мкр. Скобяной	м2/(Гкал/ч)	-	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.118	Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК)	м2/(Гкал/ч)	-	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.119	Новая БМК по ул. Горького	м2/(Гкал/ч)	-	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00

Определение удельной материальной характеристики тепловых сетей

Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспортировки теплоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого района, является **удельная материальная характеристика** сети, равная

$$\mu = \frac{M}{Q_{\text{сумм}}^p} \quad [\text{м2/Гкал/ч}],$$

где $Q_{\text{сумм}}^p$ – присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч

M – материальная характеристика сети, равная

$$M = \sum_{i=1}^{i=n} d_i l_i \quad [\text{м2}],$$

где d_i – диаметр i -того участка трубопровода тепловых сетей, м;

l_i – протяжённость i -того участка трубопровода тепловых сетей, м.

Этот показатель является одним из индикаторов эффективности централизованного теплоснабжения. Он определяет возможный уровень потерь теплоты при ее передаче (транспорте) по тепловым сетям и позволяет установить зону эффективного применения централизованного теплоснабжения. Зона высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения с тепловыми сетями, выполненными с подвесной теплоизоляцией, определяется не превышением приведенной материальной характеристики в зоне действия котельной на уровне 100 м2/Гкал/час. Зона предельной эффективности ограничена 200 м2/Гкал/ч. Значение приведенной материальной характеристики, превышающей 200 м2/Гкал/ч свидетельствует о целесообразности применения индивидуального теплоснабжения. В то же время применение в системе теплоснабжения труб с ППУ, сдвигает зону предельной эффективности до 300 м2/Гкал/ч.

9. Часть 7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Сергиево-Посадского ГО отсутствуют.

10. Часть 8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Сергиево-Посадского ГО отсутствуют.

11. Часть 9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Действующие источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Сергиево-Посадского ГО отсутствуют.

12. Часть 10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии представлена ниже в таблице.

Таблица 12-1 - Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040
11.2.1	Котельная Клементьевский поселок	%	12	17	22	27	32	37	62	87	87
11.2.2	Котельная Квартал В	%	10	15	20	25	30	35	60	85	85
11.2.3	Котельная Горбольница	%	15	20	25	30	35	40	65	90	90
11.2.4	Котельная Дом Быта	%	14	19	24	29	34	39	64	89	89
11.2.5	Котельная Очистные сооружения	%	17	22	27	32	37	42	67	92	92
11.2.6	Котельная Семхоз	%	18	23	28	33	38	43	68	93	93
11.2.7	Котельная Ферма	%	15	20	25	30	35	40	65	90	90
11.2.8	Котельная Мишутино	%	16	21	26	31	36	41	66	91	91
11.2.9	Котельная Школа-интернат	%	19	24	29	34	39	44	69	94	94
11.2.10	Котельная Лесхоз	%	24	29	34	39	44	49	74	99	99
11.2.11	Котельная Углич	%	21	26	31	36	41	46	71	96	96
11.2.12	Котельная Рабочий поселок	%	14	19	24	29	34	39	64	89	89

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040
11.2.13	Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58	%	15	20	25	30	35	40	65	90	90
11.2.14	Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60	%	13	18	23	28	33	38	63	88	88
11.2.15	Котельная Садовая	%	14	19	24	29	34	39	64	89	89
11.2.16	Котельная ПМК-5	%	15	20	25	30	35	40	65	90	90
11.2.17	Котельная Трикотажная фабрика	%	14	19	24	29	34	39	64	89	89
11.2.18	Котельная Конкурсный	%	17	22	27	32	37	42	67	92	92
11.2.19	Котельная Наугольное	%	18	23	28	33	38	43	68	93	93
11.2.20	Котельная Бубяково	%	15	20	25	30	35	40	65	90	90
11.2.21	Котельная Птицеград	%	16	21	26	31	36	41	66	91	91
11.2.22	Котельная Совхоз	%	19	24	29	34	39	44	69	94	94
11.2.23	Котельная Скоропусковский поселок	%	24	29	34	39	44	49	74	99	99
11.2.24	Котельная Скобяной поселок	%	21	26	31	36	41	46	71	96	96
11.2.25	Котельная ЖБИ	%	14	19	24	29	34	39	64	89	89
11.2.26	Котельная Лакокраска	%	15	0	100	100	100	100	100	100	100
11.2.27	Котельная Автоколонна	%	13	0	85	90	95	100	100	100	100
11.2.28	Котельная №1	%	14	0	100	100	100	100	100	100	100
11.2.29	Котельная №2	%	15	0	100	100	100	100	100	100	100
11.2.30	Котельная №3	%	14	0	85	90	95	100	100	100	100
11.2.31	Котельная №4	%	17	0	0	85	90	95	100	100	100
11.2.32	Котельная №5	%	18	0	0	85	90	95	100	100	100
11.2.33	Котельная №6	%	15	0	0	85	90	95	100	100	100
11.2.34	Котельная №7	%	16	21	26	31	36	41	66	91	91
11.2.35	Котельная №8	%	19	24	29	34	39	44	69	94	94
11.2.36	Котельная №9	%	24	29	34	39	44	49	74	99	99
11.2.37	Котельная №11	%	21	26	31	36	41	46	71	96	96
11.2.38	Котельная №12	%	14	19	24	29	34	39	64	89	89
11.2.39	Котельная №14	%	15	20	25	30	35	40	65	90	90
11.2.40	Котельная №15	%	13	18	23	28	33	38	63	88	88
11.2.41	Котельная №16	%	14	19	24	29	34	39	64	89	89
11.2.42	Котельная №17	%	15	20	25	30	35	40	65	90	90
11.2.43	Котельная №18	%	14	19	24	29	34	39	64	89	89
11.2.44	Котельная №19	%	17	22	27	32	37	42	67	92	92
11.2.45	Котельная №21	%	18	23	28	33	38	43	68	93	93
11.2.46	Котельная Мостовик	%	15	20	25	30	35	40	65	90	90
11.2.47	Котельная Васильевское	%	16	21	26	31	36	41	66	91	91
11.2.48	Котельная Лазарево	%	19	24	29	34	39	44	69	94	94
11.2.49	Котельная Марьино	%	24	29	34	39	44	49	74	99	99
11.2.50	Котельная Шабурново	%	21	26	31	36	41	46	71	96	96
11.2.51	Котельная Кузьмино	%	14	19	24	29	34	39	64	89	89
11.2.52	Котельная Константиново, ПМК	%	15	20	25	30	35	40	65	90	90
11.2.53	Котельная Константиново (Школа)	%	13	18	23	28	33	38	63	88	88
11.2.54	Котельная Самотовино	%	14	19	24	29	34	39	64	89	89

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040
11.2.55	Котельная Закубежье	%	15	20	25	30	35	40	65	90	90
11.2.56	Котельная Башенка	%	14	19	24	29	34	39	64	89	89
11.2.57	Котельная Мкр. Новый	%	17	22	27	32	37	42	67	92	92
11.2.58	Котельная Сырнево	%	18	23	28	33	38	43	68	93	93
11.2.59	Котельная Лоза, 18а	%	15	20	25	30	35	40	65	90	90
11.2.60	Котельная Лоза, 4а, стр. 1	%	16	21	26	31	36	41	66	91	91
11.2.61	Котельная Зубцово	%	19	24	29	34	39	44	69	94	94
11.2.62	Котельная Ситники	%	24	29	34	39	44	49	74	99	99
11.2.63	Котельная Здравница (Березка)	%	21	26	31	36	41	46	71	96	96
11.2.64	Котельная Заречный	%	14	19	24	29	34	39	64	89	89
11.2.65	Котельная Торгашино	%	15	20	25	30	35	40	65	90	90
11.2.66	Котельная Федорцово	%	13	18	23	28	33	38	63	88	88
11.2.67	Котельная Селково	%	14	19	24	29	34	39	64	89	89
11.2.68	Котельная Трехселище	%	15	20	25	30	35	40	65	90	90
11.2.69	Котельная Сватково	%	14	19	24	29	34	39	64	89	89
11.2.70	Котельная Березняки	%	17	22	27	32	37	42	67	92	92
11.2.71	Котельная Бужаниново	%	18	23	28	33	38	43	68	93	93
11.2.72	Котельная Путятино (Бобошино)	%	15	20	25	30	35	40	65	90	90
11.2.73	Котельная Реммаш	%	16	21	26	31	36	41	66	91	91
11.2.74	Котельная №3 г. Краснозаводск	%	19	24	29	34	39	44	69	94	94
11.2.75	Котельная д. Семеново	%	24	29	34	39	44	49	74	99	99
11.2.76	Котельная рп Богородское	%	21	26	31	36	41	46	71	96	96
11.2.77	Котельная с. Муханово	%	14	19	24	29	34	39	64	89	89
11.2.78	Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии»	%	15	20	25	30	35	40	65	90	90
11.2.79	Котельная ООО «К-ЖБИ»	%	13	18	23	28	33	38	63	88	88
11.2.80	Котельная ФКП «НИЦ РКП»	%	14	19	24	29	34	39	64	89	89
11.2.81	Котельная АО «НИИРП»	%	15	20	25	30	35	40	65	90	90
11.2.82	Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали»	%	14	19	24	29	34	39	64	89	89
11.2.83	Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП»	%	17	22	27	32	37	42	67	92	92
11.2.84	Котельная ПАО «Электроизолит»	%	18	23	28	33	38	43	68	93	93
11.2.85	Котельная АО «ЦНИИСМ»	%	15	20	25	30	35	40	65	90	90
11.2.86	Котельная АО «СТЭК»	%	16	21	26	31	36	41	66	91	91
11.2.87	Котельная ООО «УКС»	%	19	24	29	34	39	44	69	94	94
11.2.88	Котельная СМЗ «Загорский»	%	24	29	34	39	44	49	74	99	99
11.2.89	Котельная ВНИИИД «Игрушки»	%	21	26	31	36	41	46	71	96	96
11.2.90	Котельная Ильинская	%	14	19	24	29	34	39	64	89	89
11.2.91	Котельная ООО «Экотерм»	%	15	20	25	30	35	40	65	90	90
11.2.92	Котельная К-1	%	0	-	-	-	-	100	100	100	100
11.2.93	Котельная К-2	%	0	-	-	-	-	-	100	100	100
11.2.94	Котельная К-3	%	0	-	-	100	100	100	100	100	100
11.2.95	Котельная К-4	%	0	-	-	100	100	100	100	100	100
11.2.96	Котельная К-5	%	0	-	-	-	100	100	100	100	100

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040
11.2.97	Котельная К-6	%	0	-	-	100	100	100	100	100	100
11.2.98	Котельная К-7	%	0	-	-	-	-	100	100	100	100
11.2.99	Котельная К-8	%	0	-	-	-	100	100	100	100	100
11.2.100	Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275)	%	0	-	-	100	100	100	100	100	100
11.2.101	Котельная К-10	%	0	-	-	-	100	100	100	100	100
11.2.102	Котельная К-11	%	0	-	-	-	-	-	100	100	100
11.2.103	Котельная К-12	%	0	-	-	-	100	100	100	100	100
11.2.104	Котельная К-13	%	0	-	-	100	100	100	100	100	100
11.2.105	Котельная К-14	%	0	-	-	-	-	100	100	100	100
11.2.106	Котельная К-15	%	0	-	-	-	100	100	100	100	100
11.2.107	Котельная К-16	%	0	-	-	-	-	-	100	100	100
11.2.108	Котельная пос. Сватково (Новая БМК)	%	0	-	-	-	14	19	44	69	69
11.2.109	Котельная Путятино (Новая БМК)	%	0	-	-	-	15	20	45	70	70
11.2.110	Котельная пос. Лоза (новая БМК-1)	%	0	-	-	-	14	19	44	69	69
11.2.111	Котельная пос. Лоза (новая БМК-2)	%	0	-	-	-	17	22	47	72	72
11.2.112	Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1)	%	0	-	-	-	18	23	48	73	73
11.2.113	Котельная пос. Заречный (Новая БМК-2)	%	0	-	-	-	15	20	45	70	70
11.2.114	Новая котельная Реммаш	%	0	-	-	-	16	21	46	71	71
11.2.115	Новая БМК п. Лесхоз	%	0	-	-	-	19	24	49	74	74
11.2.116	Новая котельная п. Глинково	%	0	-	-	-	24	29	54	79	79
11.2.117	Новая котельная мкр. Скобяной	%	0	-	-	-	21	26	51	76	76
11.2.118	Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК)	%	0	-	-	-	14	19	44	69	69
11.2.119	Новая БМК по ул. Горького	%	0	-	-	-	15	20	45	70	70

13.Часть 11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) представлен ниже:

Таблица 13-1 - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040
12.	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	лет.									
12.2.1	Котельная Клементьевский поселок	лет.	31	31	31	31	31	31	31	31	31
12.2.2	Котельная Квартал В	лет.	45	45	45	45	45	45	45	45	45
12.2.3	Котельная Горбольница	лет.	48	48	48	48	48	48	48	48	48
12.2.4	Котельная Дом Быта	лет.	40	40	40	41	41	41	42	43	43
12.2.5	Котельная Очистные сооружения	лет.	42	42	42	43	43	43	44	45	45
12.2.6	Котельная Семхоз	лет.	47	47	47	48	48	48	49	50	50
12.2.7	Котельная Ферма	лет.	26	26	26	25	25	25	24	23	23

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040
12.2.8	Котельная Мишутино	лет.	43	43	43	42	42	42	41	40	40
12.2.9	Котельная Школа-интернат	лет.	31	31	31	30	30	30	29	28	28
12.2.10	Котельная Лесхоз	лет.	38	38	38	37	37	37	36	35	35
12.2.11	Котельная Углич	лет.	31	31	31	30	30	30	29	28	28
12.2.12	Котельная Рабочий поселок	лет.	32	32	32	31	31	31	30	29	29
12.2.13	Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58	лет.	21	21	21	20	20	20	19	18	18
12.2.14	Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60	лет.	21	21	21	20	20	20	19	18	18
12.2.15	Котельная Садовая	лет.	38	38	38	37	37	37	36	35	35
12.2.16	Котельная ПМК-5	лет.	39	39	39	38	38	38	37	36	36
12.2.17	Котельная Трикотажная фабрика	лет.	40	40	40	39	39	39	38	37	37
12.2.18	Котельная Конкурсный	лет.	40	40	40	39	39	39	38	37	37
12.2.19	Котельная Наугольное	лет.	41	41	41	40	40	40	39	38	38
12.2.20	Котельная Бубяково	лет.	42	42	42	41	41	41	40	39	39
12.2.21	Котельная Птицеград	лет.	40	40	40	39	39	39	38	37	37
12.2.22	Котельная Совхоз	лет.	51	51	51	50	50	50	49	48	48
12.2.23	Котельная Скоропусковский поселок	лет.	51	51	51	50	50	50	49	48	48
12.2.24	Котельная Скобяной поселок	лет.	42	42	42	41	41	41	40	39	39
12.2.25	Котельная ЖБИ	лет.	31	31	31	30	30	30	29	28	28
12.2.26	Котельная Лакокраска	лет.	13	13	13	1	2	3	8	13	13
12.2.27	Котельная Автоколонна	лет.	17	17	17	1	2	3	8	13	13
12.2.28	Котельная №1	лет.	45	45	45	1	2	3	8	13	13
12.2.29	Котельная №2	лет.	42	42	42	1	2	3	8	13	13
12.2.30	Котельная №3	лет.	41	41	41	1	2	3	8	13	13
12.2.31	Котельная №4	лет.	39	39	39	1	2	3	8	13	13
12.2.32	Котельная №5	лет.	47	47	47	1	2	3	8	13	13
12.2.33	Котельная №6	лет.	42	42	42	1	2	3	8	13	13
12.2.34	Котельная №7	лет.	35	35	35	34	34	34	33	32	32
12.2.35	Котельная №8	лет.	38	38	38	39	39	39	40	41	41
12.2.36	Котельная №9	лет.	41	41	41	42	42	42	43	44	44
12.2.37	Котельная №11	лет.	47	47	47	48	48	48	49	50	50
12.2.38	Котельная №12	лет.	36	36	36	37	37	37	38	39	39
12.2.39	Котельная №14	лет.	45	45	45	46	46	46	47	48	48
12.2.40	Котельная №15	лет.	42	42	42	43	43	43	44	45	45
12.2.41	Котельная №16	лет.	44	44	44	45	45	45	46	47	47
12.2.42	Котельная №17	лет.	49	49	49	48	48	48	47	46	46
12.2.43	Котельная №18	лет.	37	37	37	36	36	36	35	34	34
12.2.44	Котельная №19	лет.	35	35	35	34	34	34	33	32	32
12.2.45	Котельная №21	лет.	36	36	36	35	35	35	34	33	33
12.2.46	Котельная Мостовик	лет.	16	16	16	15	15	15	14	13	13
12.2.47	Котельная Васильевское	лет.	40	40	40	39	39	39	38	37	37
12.2.48	Котельная Лазарево	лет.	40	40	40	39	39	39	38	37	37

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040
12.2.49	Котельная Марьино	лет.	32	32	32	31	31	31	30	29	29
12.2.50	Котельная Шабурново	лет.	35	35	35	34	34	34	33	32	32
12.2.51	Котельная Кузьмино	лет.	36	36	36	35	35	35	34	33	33
12.2.52	Котельная Константиново, ПМК	лет.	31	31	31	30	30	30	29	28	28
12.2.53	Котельная Константиново (Школа)	лет.	32	32	32	31	31	31	30	29	29
12.2.54	Котельная Самотовино	лет.	38	38	38	37	37	37	36	35	35
12.2.55	Котельная Закубежье	лет.	35	35	35	34	34	34	33	32	32
12.2.56	Котельная Башенка	лет.	31	31	31	30	30	30	29	28	28
12.2.57	Котельная Мкр. Новый	лет.	23	23	23	22	22	22	21	20	20
12.2.58	Котельная Сырнево	лет.	41	41	41	40	40	40	39	38	38
12.2.59	Котельная Лоза, 18а	лет.	37	37	37	36	36	36	35	34	34
12.2.60	Котельная Лоза, 4а, стр. 1	лет.	37	37	37	36	36	36	35	34	34
12.2.61	Котельная Зубцово	лет.	35	35	35	34	34	34	33	32	32
12.2.62	Котельная Ситники	лет.	30	30	30	29	29	29	28	27	27
12.2.63	Котельная Здравница (Березка)	лет.	34	34	34	33	33	33	32	31	31
12.2.64	Котельная Заречный	лет.	36	36	36	35	35	35	34	33	33
12.2.65	Котельная Торгашино	лет.	36	36	36	35	35	35	34	33	33
12.2.66	Котельная Федорцово	лет.	38	38	38	37	37	37	36	35	35
12.2.67	Котельная Селково	лет.	33	33	33	32	32	32	31	30	30
12.2.68	Котельная Трехселище	лет.	37	37	37	36	36	36	35	34	34
12.2.69	Котельная Сватково	лет.	13	13	13	12	12	12	11	10	10
12.2.70	Котельная Березняки	лет.	52	52	52	51	51	51	50	49	49
12.2.71	Котельная Бужаниново	лет.	61	61	61	60	60	60	59	58	58
12.2.72	Котельная Путятино (Бобошино)	лет.	35	35	35	34	34	34	33	32	32
12.2.73	Котельная Реммаш	лет.	31	31	31	30	30	30	29	28	28
12.2.74	Котельная №3 г. Краснозаводск	лет.	39	39	39	38	38	38	37	36	36
12.2.75	Котельная д. Семеново	лет.	40	40	40	39	39	39	38	37	37
12.2.76	Котельная рп Богородское	лет.	34	34	34	33	33	33	32	31	31
12.2.77	Котельная с. Муханово	лет.	6	6	6	5	5	5	4	3	3
12.2.78	Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии»	лет.	30	30	30	29	29	29	28	27	27
12.2.79	Котельная ООО «К-ЖБИ»	лет.	30	30	30	29	29	29	28	27	27
12.2.80	Котельная ФКП «НИЦ РКП»	лет.	31	31	31	30	30	30	29	28	28
12.2.81	Котельная АО «НИИРП»	лет.	41	41	41	40	40	40	39	38	38
12.2.82	Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали»	лет.	23	23	23	22	22	22	21	20	20
12.2.83	Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП»	лет.	20	20	20	19	19	19	18	17	17
12.2.84	Котельная ПАО «Электроизолит»	лет.	32	32	32	31	31	31	30	29	29
12.2.85	Котельная АО «ЦНИИСМ»	лет.	45	45	45	44	44	44	43	42	42
12.2.86	Котельная АО «СТЭК»	лет.	30	30	30	29	29	29	28	27	27
12.2.87	Котельная ООО «УКС»	лет.	45	45	45	44	44	44	43	42	42
12.2.88	Котельная СМЗ «Загорский»	лет.	26	26	26	25	25	25	24	23	23
12.2.89	Котельная ВНИИИД «Игрушки»	лет.	31	31	31	30	30	30	29	28	28

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040
12.2.90	Котельная Ильинская	лет.	23	23	23	22	22	22	21	20	20
12.2.91	Котельная ООО «Экотерм»	лет.	4	4	4	3	3	3	2	1	1
12.2.92	Котельная К-1	лет.	-	-	-	-	1	1	0	-1	-1
12.2.93	Котельная К-2	лет.	-	-	-	-	-	1	0	-1	-1
12.2.94	Котельная К-3	лет.	-	-	1	2	3	4	9	14	14
12.2.95	Котельная К-4	лет.	-	-	1	2	3	4	9	14	14
12.2.96	Котельная К-5	лет.	-	-	-	1	2	3	8	13	13
12.2.97	Котельная К-6	лет.	-	-	1	2	3	4	9	14	14
12.2.98	Котельная К-7	лет.	-	-	-	-	1	2	7	12	12
12.2.99	Котельная К-8	лет.	-	-	-	1	2	3	8	13	13
12.2.100	Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275)	лет.	-	-	1	2	3	4	9	14	14
12.2.101	Котельная К-10	лет.	-	-	-	1	2	3	8	13	13
12.2.102	Котельная К-11	лет.	-	-	-	-	-	1	6	11	11
12.2.103	Котельная К-12	лет.	-	-	-	1	2	3	8	13	13
12.2.104	Котельная К-13	лет.	-	-	1	2	3	4	9	14	14
12.2.105	Котельная К-14	лет.	-	-	-	-	1	2	7	12	12
12.2.106	Котельная К-15	лет.	-	-	-	1	2	3	8	13	13
12.2.107	Котельная К-16		-	-	-	-	-	1	6	11	11
12.2.108	Котельная пос. Сватково (Новая БМК)		-	-	-	13	13	13	12	11	11
12.2.109	Котельная Путятино (Новая БМК)		-	-	-	35	35	35	34	33	33
12.2.110	Котельная пос. Лоза (новая БМК-1)		-	-	-	14	14	14	13	12	12
12.2.111	Котельная пос. Лоза (новая БМК-2)		-	-	-	17	17	17	16	15	15
12.2.112	Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1)		-	-	-	37	37	37	36	35	35
12.2.113	Котельная пос. Заречный (Новая БМК-2)		-	-	-	37	37	37	36	35	35
12.2.114	Новая котельная Реммаш		-	-	-	36	36	36	35	34	34
12.2.115	Новая БМК п. Лесхоз		-	-	-	36	36	36	35	34	34
12.2.116	Новая котельная п. Глинково		-	-	-	24	24	24	23	22	22
12.2.117	Новая котельная мкр. Скобяной		-	-	-	42	42	42	41	40	40
12.2.118	Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК)		-	-	-	47	47	47	46	45	45
12.2.119	Новая БМК по ул. Горького		-	-	-	39	39	39	38	37	37

14. Часть 12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа)

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей приведено ниже:

Таблица 14-1 – Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040
13.	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа)	о.е.									
13.2.1	Котельная Клементьевский поселок	о.е.	0,0000	0,2314	0,2123	0,0991	0,0883	0,3607	0,4553	0,0000	0,0000
13.2.2	Котельная Квартал В	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.3	Котельная Горбольница	о.е.	0,0000	0,0000	0,0124	0,0247	0,2350	0,2439	0,2112	0,0000	0,0000
13.2.4	Котельная Дом Быта	о.е.	0,0000	0,9508	1,4202	0,2079	0,0411	0,0873	0,3405	0,0000	0,0000
13.2.5	Котельная Очистные сооружения	о.е.	0,0000	0,0332	0,0570	0,1040	0,1119	0,1633	0,2778	0,0000	0,0000
13.2.6	Котельная Семхоз	о.е.	0,0000	19,9989	1,9098	0,8746	1,2278	1,3965	1,3569	0,0000	0,0000
13.2.7	Котельная Ферма	о.е.	0,0000	0,0038	0,0194	0,0402	0,0084	0,0090	0,0136	0,0000	0,0000
13.2.8	Котельная Мишутино	о.е.	0,0000	0,0108	0,0274	0,0327	0,0481	0,0332	0,0692	0,0000	0,0000
13.2.9	Котельная Школа-интернат	о.е.	0,0000	0,0366	0,0580	0,0681	0,0724	0,0807	0,1933	0,0000	0,0000
13.2.10	Котельная Лесхоз	о.е.	0,0000	0,0000	0,0051	0,0049	0,0122	0,0180	0,0043	0,0000	0,0000
13.2.11	Котельная Углич	о.е.	0,0000	0,0002	0,0020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0004	0,0000	0,0000
13.2.12	Котельная Рабочий поселок	о.е.	0,0000	0,0024	0,0072	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.13	Котельная Крышная по адресу: Ново-Угличское ш., 58	о.е.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.14	Котельная Крышная по адресу: Ново-Угличское ш., 60	о.е.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.15	Котельная Садовая	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.16	Котельная ПМК-5	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.17	Котельная Трикотажная фабрика	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.18	Котельная Конкурсный	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.19	Котельная Наугольное	о.е.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.20	Котельная Бубяково	о.е.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.21	Котельная Птицеград	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.22	Котельная Совхоз	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040
13.2.23	Котельная Скоропусковский поселок	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.24	Котельная Скобяной поселок	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.25	Котельная ЖБИ	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.26	Котельная Лакокраска	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.27	Котельная Автоколонна	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.28	Котельная №1	о.е.	0,0000	0,0000	0,0064	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.29	Котельная №2	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.30	Котельная №3	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.31	Котельная №4	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.32	Котельная №5	о.е.	0,0000	0,8446	1,0575	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.33	Котельная №6	о.е.	0,0000	0,0000	0,0787	0,0552	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.34	Котельная №7	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.35	Котельная №8	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.36	Котельная №9	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.37	Котельная №11	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.38	Котельная №12	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.39	Котельная №14	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.40	Котельная №15	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.41	Котельная №16	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.42	Котельная №17	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.43	Котельная №18	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.44	Котельная №19	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.45	Котельная №21	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.46	Котельная Мостовик	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.47	Котельная Васильевское	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.48	Котельная Лазарево	о.е.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.49	Котельная Марьино	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.50	Котельная Шабурново	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.51	Котельная Кузьмино	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.52	Котельная Константиново, ПМК	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.53	Котельная Константиново (Школа)	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.54	Котельная Самотовино	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.55	Котельная Закубежье	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.56	Котельная Башенка	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.57	Котельная Мкр. Новый	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.58	Котельная Сырнево	о.е.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.59	Котельная Лоза, 18а	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.60	Котельная Лоза, 4а, стр. 1	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.61	Котельная Зубцово	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040
13.2.62	Котельная Ситники	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.63	Котельная Здравница (Березка)	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.64	Котельная Заречный	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.65	Котельная Торгашино	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.66	Котельная Федорцово	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.67	Котельная Селково	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.68	Котельная Трехселище	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.69	Котельная Сватково	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.70	Котельная Березняки	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.71	Котельная Бужаниново	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.72	Котельная Путятино (Бобошино)	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.73	Котельная Реммаш	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.74	Котельная №3 г. Краснозаводск	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.75	Котельная д. Семеново	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.76	Котельная рп Богородское	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.77	Котельная с. Муханово	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.78	Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии»	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.79	Котельная ООО «К-ЖБИ»	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.80	Котельная ФКП «НИЦ РКП»	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.81	Котельная АО «НИИРП»	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.82	Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали»	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.83	Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП»	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.84	Котельная ПАО «Электроизолит»	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.85	Котельная АО «ЦНИИСМ»	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.86	Котельная АО «СТЭК»	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.87	Котельная ООО «УКС»	о.е.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.88	Котельная СМЗ «Загорский»	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.89	Котельная ВНИИД «Игрушки»	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.90	Котельная Ильинская	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.91	Котельная ООО «Экотерм»	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.92	Котельная К-1	о.е.	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.93	Котельная К-2	о.е.	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.94	Котельная К-3	о.е.	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.95	Котельная К-4	о.е.	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.96	Котельная К-5	о.е.	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.97	Котельная К-6	о.е.	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.98	Котельная К-7	о.е.	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.99	Котельная К-8	о.е.	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040
13.2.100	Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275)	о.е.	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.101	Котельная К-10	о.е.	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.102	Котельная К-11	о.е.	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.103	Котельная К-12	о.е.	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.104	Котельная К-13	о.е.	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.105	Котельная К-14	о.е.	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.106	Котельная К-15	о.е.	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.107	Котельная К-16	о.е.	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.108	Котельная пос. Сватково (Новая БМК)	о.е.	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.109	Котельная Путятино (Новая БМК)	о.е.	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.110	Котельная пос. Лоза (новая БМК-1)	о.е.	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.111	Котельная пос. Лоза (новая БМК-2)	о.е.	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.112	Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1)	о.е.	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.113	Котельная пос. Заречный (Новая БМК-2)	о.е.	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.114	Новая котельная Реммаш	о.е.	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.115	Новая БМК п. Лесхоз	о.е.	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.116	Новая котельная п. Глинково	о.е.	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.117	Новая котельная мкр. Скобяной	о.е.	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.118	Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК)	о.е.	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.119	Новая БМК по ул. Горького	о.е.	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

15. Часть 13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для городского округа)

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии приведено ниже.

Таблица 15-1 - Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, %

Показатель	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040
Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)	3%	1%	88%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

16. Часть 14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также не зафиксировано. Санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях не применялись.

17. Часть 15. Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии

Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;
- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;
- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов

источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;
- коэффициент использования установленной тепловой мощности;
- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;
- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);
- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;
- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);
- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;
- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей;
- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);
- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения).

18. Часть 16. Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого городского округа

Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа представлены ниже в таблице:

Таблица 18-1 - Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040
1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения	шт/год	89	87	85	83	81	79	69	59	59
2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	шт/год.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2									
4.2.1	Котельная Клементьевский поселок	Гкал/м2	2,08	2,08	2,08	2,15	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
4.2.2	Котельная Квартал В	Гкал/м2	2,63	2,63	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	Котельная Горбольница	Гкал/м2	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46
4.2.4	Котельная Дом Быта	Гкал/м2	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67
4.2.5	Котельная Очистные сооружения	Гкал/м2	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
4.2.6	Котельная Семхоз	Гкал/м2	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
4.2.7	Котельная Ферма	Гкал/м2	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
4.2.8	Котельная Мишутино	Гкал/м2	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
4.2.9	Котельная Школа-интернат	Гкал/м2	5,12	5,12	5,12	4,65	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41
4.2.10	Котельная Лесхоз	Гкал/м2	2,40	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.11	Котельная Углич	Гкал/м2	3,04	3,04	3,04	2,98	2,95	2,95	3,12	3,17	3,17
4.2.12	Котельная Рабочий поселок	Гкал/м2	2,54	2,54	2,54	2,36	2,25	2,26	2,27	2,27	2,27
4.2.13	Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58	Гкал/м2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.14	Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60	Гкал/м2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.15	Котельная Садовая	Гкал/м2	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84
4.2.16	Котельная ПМК-5	Гкал/м2	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
4.2.17	Котельная Трикотажная фабрика	Гкал/м2	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37
4.2.18	Котельная Конкурсный	Гкал/м2	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
4.2.19	Котельная Наугольное	Гкал/м2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.20	Котельная Бубяково	Гкал/м2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.21	Котельная Птицеград	Гкал/м2	1,97	1,97	1,97	1,70	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
4.2.22	Котельная Совхоз	Гкал/м2	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
4.2.23	Котельная Скоропусковский поселок	Гкал/м2	2,90	2,90	2,90	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
4.2.24	Котельная Скобяной поселок	Гкал/м2	1,99	1,99	1,99	1,99	1,95	1,97	1,97	1,97	1,97
4.2.25	Котельная ЖБИ	Гкал/м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.26	Котельная Лакокраска	Гкал/м2	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
4.2.27	Котельная Автоколонна	Гкал/м2	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
4.2.28	Котельная №1	Гкал/м2	1,08	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.29	Котельная №2	Гкал/м2	4,18	4,18	4,18	6,55	5,29	5,30	5,32	5,32	5,32

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040
4.2.30	Котельная №3	Гкал/м2	2,41	2,41	2,41	2,41	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39
4.2.31	Котельная №4	Гкал/м2	0,29	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.32	Котельная №5	Гкал/м2	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
4.2.33	Котельная №6	Гкал/м2	5,22	5,22	5,22	3,93	3,57	3,62	3,61	3,61	3,61
4.2.34	Котельная №7	Гкал/м2	1,77	1,77	1,77	1,56	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
4.2.35	Котельная №8	Гкал/м2	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
4.2.36	Котельная №9	Гкал/м2	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38
4.2.37	Котельная №11	Гкал/м2	2,40	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.38	Котельная №12	Гкал/м2	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
4.2.39	Котельная №14	Гкал/м2	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
4.2.40	Котельная №15	Гкал/м2	26,42	26,42	26,42	26,42	26,42	26,42	26,42	26,42	26,42
4.2.41	Котельная №16	Гкал/м2	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61
4.2.42	Котельная №17	Гкал/м2	18,43	18,43	18,43	18,43	18,43	18,43	18,43	18,43	18,43
4.2.43	Котельная №18	Гкал/м2	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
4.2.44	Котельная №19	Гкал/м2	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84
4.2.45	Котельная №21	Гкал/м2	27,21	27,21	27,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.46	Котельная Мостовик	Гкал/м2	2,53	2,53	2,53	2,35	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22
4.2.47	Котельная Васильевское	Гкал/м2	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,55	0,54	0,54	0,54
4.2.48	Котельная Лазарево	Гкал/м2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.49	Котельная Марьино	Гкал/м2	1,38	1,38	1,38	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
4.2.50	Котельная Шабурново	Гкал/м2	0,67	0,67	0,67	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
4.2.51	Котельная Кузьмино	Гкал/м2	0,52	0,52	0,52	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
4.2.52	Котельная Константиново, ПМК	Гкал/м2	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
4.2.53	Котельная Константиново (Школа)	Гкал/м2	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
4.2.54	Котельная Самотовино	Гкал/м2	8,74	8,74	8,74	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44
4.2.55	Котельная Закубежье	Гкал/м2	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
4.2.56	Котельная Башенка	Гкал/м2	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
4.2.57	Котельная Мкр. Новый	Гкал/м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.58	Котельная Сырнево	Гкал/м2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.59	Котельная Лоза, 18а	Гкал/м2	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
4.2.60	Котельная Лоза, 4а, стр. 1	Гкал/м2	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.61	Котельная Зубцово	Гкал/м2	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
4.2.62	Котельная Ситники	Гкал/м2	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
4.2.63	Котельная Здравница (Березка)	Гкал/м2	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
4.2.64	Котельная Заречный	Гкал/м2	1,54	1,54	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.65	Котельная Торгашино	Гкал/м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.66	Котельная Федорцово	Гкал/м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.67	Котельная Селково	Гкал/м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.68	Котельная Трехселище	Гкал/м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.69	Котельная Сватково	Гкал/м2	2,53	2,53	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.70	Котельная Березняки	Гкал/м2	0,61	0,61	0,61	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040
4.2.71	Котельная Бужаниново	Гкал/м2	0,48	0,48	0,48	0,44	0,36	0,41	0,41	0,41	0,41
4.2.72	Котельная Путятино (Бобошино)	Гкал/м2	1,17	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.73	Котельная Реммаш	Гкал/м2	2,98	2,98	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.74	Котельная №3 г. Краснозаводск	Гкал/м2	2,95	2,95	2,95	2,19	2,12	2,34	2,43	2,43	2,43
4.2.75	Котельная д. Семенково	Гкал/м2	7,16	7,16	7,16	7,16	7,16	7,03	7,55	7,55	7,55
4.2.76	Котельная рп Богородское	Гкал/м2	2,60	2,60	2,60	2,31	1,97	2,17	2,17	2,17	2,17
4.2.77	Котельная с. Муханово	Гкал/м2	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
4.2.78	Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии»	Гкал/м2	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04
4.2.79	Котельная ООО «К-ЖБИ»	Гкал/м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.80	Котельная ФКП «НИЦ РКП»	Гкал/м2	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
4.2.81	Котельная АО «НИИРП»	Гкал/м2	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52
4.2.82	Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали»	Гкал/м2	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76
4.2.83	Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП»	Гкал/м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.84	Котельная ПАО «Электроизолит»	Гкал/м2	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14
4.2.85	Котельная АО «ЦНИИСМ»	Гкал/м2	3,87	3,87	3,87	3,82	3,81	4,07	4,05	4,05	4,05
4.2.86	Котельная АО «СТЭК»	Гкал/м2	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
4.2.87	Котельная ООО «УКС»	Гкал/м2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.88	Котельная СМЗ «Загорский»	Гкал/м2	2,36	2,36	2,36	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34
4.2.89	Котельная ВНИИИД «Игрушки»	Гкал/м2	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67	4,73	4,86	4,86	4,86
4.2.90	Котельная Ильинская	Гкал/м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.91	Котельная ООО «Экотерм»	Гкал/м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.92	Котельная К-1	Гкал/м2	-	-	-	-	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
4.2.93	Котельная К-2	Гкал/м2	-	-	-	-	-	0,45	0,45	0,45	0,45
4.2.94	Котельная К-3	Гкал/м2	-	-	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
4.2.95	Котельная К-4	Гкал/м2	-	-	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
4.2.96	Котельная К-5	Гкал/м2	-	-	-	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
4.2.97	Котельная К-6	Гкал/м2	-	-	0,41	0,44	0,45	0,40	0,45	0,45	0,45
4.2.98	Котельная К-7	Гкал/м2	-	-	-	-	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
4.2.99	Котельная К-8	Гкал/м2	-	-	-	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
4.2.100	Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275)	Гкал/м2	-	-	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
4.2.101	Котельная К-10	Гкал/м2	-	-	-	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
4.2.102	Котельная К-11	Гкал/м2	-	-	-	-	-	0,45	0,45	0,45	0,45
4.2.103	Котельная К-12	Гкал/м2	-	-	-	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
4.2.104	Котельная К-13	Гкал/м2	-	-	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
4.2.105	Котельная К-14	Гкал/м2	-	-	-	-	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
4.2.106	Котельная К-15	Гкал/м2	-	-	-	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
4.2.107	Котельная К-16	Гкал/м2	-	-	-	-	-	0,45	0,45	0,45	0,45
4.2.108	Котельная пос. Сватково (Новая БМК)	Гкал/м2	-	-	-	1,06	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
4.2.109	Котельная Путятино (Новая БМК)	Гкал/м2	-	-	-	0,66	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
4.2.110	Котельная пос. Лоза (новая БМК-1)	Гкал/м2	-	-	-	1,00	1,00	1,02	1,03	1,03	1,03

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040
4.2.111	Котельная пос. Лоза (новая БМК-2)	Гкал/м2	-	-	-	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
4.2.112	Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1)	Гкал/м2	-	-	-	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
4.2.113	Котельная пос. Заречный (Новая БМК-2)	Гкал/м2	-	-	-	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
4.2.114	Новая котельная Реммаш	Гкал/м2	-	-	-	1,25	1,25	1,24	1,24	1,24	1,24
4.2.115	Новая БМК п. Лесхоз	Гкал/м2	-	-	-	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21
4.2.116	Новая котельная п. Глинково	Гкал/м2	-	-	-	0,76	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
4.2.117	Новая котельная мкр. Скобяной	Гкал/м2	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.118	Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК)	Гкал/м2	-	-	-	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
4.2.119	Новая БМК по ул. Горького	Гкал/м2	-	-	-	1,52	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
5.	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	м3/м2									
5.2.1	Котельная Клементьевский поселок	м3/м2	92,09	91,09	91,06	95,27	91,24	91,24	91,24	91,24	91,24
5.2.2	Котельная Квартал В	м3/м2	90,21	90,21	90,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Котельная Горбольница	м3/м2	23,47	23,47	23,47	23,47	23,47	23,47	23,47	23,47	23,47
5.2.4	Котельная Дом Быта	м3/м2	12,94	12,94	12,94	12,94	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86
5.2.5	Котельная Очистные сооружения	м3/м2	20,27	20,27	20,27	20,27	20,27	20,27	20,27	20,27	20,27
5.2.6	Котельная Семхоз	м3/м2	18,73	18,73	18,73	18,73	18,73	18,73	18,73	18,73	18,73
5.2.7	Котельная Ферма	м3/м2	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50
5.2.8	Котельная Мишутино	м3/м2	33,02	33,02	33,57	33,49	33,49	33,49	33,49	33,49	33,49
5.2.9	Котельная Школа-интернат	м3/м2	62,79	62,79	62,79	57,06	54,10	54,10	54,10	54,10	54,10
5.2.10	Котельная Лесхоз	м3/м2	32,87	32,87	32,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11	Котельная Углич	м3/м2	94,74	94,74	98,03	96,08	95,07	95,07	102,68	102,68	102,68
5.2.12	Котельная Рабочий поселок	м3/м2	150,21	147,19	147,19	135,58	131,15	130,91	130,91	130,91	130,91
5.2.13	Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58	м3/м2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.14	Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60	м3/м2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.15	Котельная Садовая	м3/м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.16	Котельная ПМК-5	м3/м2	82,81	82,81	82,81	82,81	82,81	82,81	82,81	82,81	82,81
5.2.17	Котельная Трикотажная фабрика	м3/м2	31,11	31,11	31,11	31,11	31,11	31,11	31,11	31,11	31,11
5.2.18	Котельная Конкурсный	м3/м2	26,57	26,57	26,57	26,57	26,57	26,57	26,57	26,57	26,57
5.2.19	Котельная Наугольное	м3/м2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.20	Котельная Бубяково	м3/м2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.21	Котельная Птицеград	м3/м2	13,56	13,56	13,56	11,15	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02
5.2.22	Котельная Совхоз	м3/м2	49,80	49,80	49,80	49,80	49,80	49,80	49,80	49,80	49,80
5.2.23	Котельная Скоропусковский поселок	м3/м2	160,15	160,15	173,94	170,45	171,53	171,53	171,53	171,53	171,53
5.2.24	Котельная Скобяной поселок	м3/м2	215,55	213,60	204,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.25	Котельная ЖБИ	м3/м2	155,20	155,20	155,20	155,20	155,20	155,20	155,20	155,20	155,20
5.2.26	Котельная Лакокраска	м3/м2	185,69	428,77	428,77	428,77	428,77	428,77	428,77	428,77	428,77
5.2.27	Котельная Автоколонна	м3/м2	54,45	54,45	54,45	54,45	54,45	54,45	54,45	54,45	54,45
5.2.28	Котельная №1	м3/м2	17,31	17,31	17,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.29	Котельная №2	м3/м2	66,94	66,94	66,94	109,10	88,44	88,45	88,45	88,45	88,45
5.2.30	Котельная №3	м3/м2	38,51	38,51	38,51	38,51	38,25	38,25	38,25	38,25	38,25

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040
5.2.31	Котельная №4	м3/м2	4,70	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.32	Котельная №5	м3/м2	15,22	15,22	15,22	15,22	15,22	15,22	15,22	15,22	15,22
5.2.33	Котельная №6	м3/м2	83,55	83,55	84,10	96,83	77,88	77,99	77,85	77,85	77,85
5.2.34	Котельная №7	м3/м2	28,38	28,38	28,38	24,94	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37
5.2.35	Котельная №8	м3/м2	23,01	23,01	23,01	23,01	23,01	23,01	23,01	23,01	23,01
5.2.36	Котельная №9	м3/м2	54,04	54,04	54,04	54,04	54,04	54,04	54,04	54,04	54,04
5.2.37	Котельная №11	м3/м2	38,44	38,44	38,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.38	Котельная №12	м3/м2	1,61	1,61	1,61	1,68	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
5.2.39	Котельная №14	м3/м2	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79
5.2.40	Котельная №15	м3/м2	422,78	422,78	422,78	422,78	422,78	422,78	422,78	422,78	422,78
5.2.41	Котельная №16	м3/м2	393,77	393,77	393,77	393,77	393,77	393,77	393,77	393,77	393,77
5.2.42	Котельная №17	м3/м2	294,92	294,92	294,92	294,92	294,92	294,92	294,92	294,92	294,92
5.2.43	Котельная №18	м3/м2	320,08	320,08	320,08	320,08	320,08	320,08	320,08	320,08	320,08
5.2.44	Котельная №19	м3/м2	77,45	77,45	77,45	77,45	77,45	77,45	77,45	77,45	77,45
5.2.45	Котельная №21	м3/м2	435,42	435,42	435,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.46	Котельная Мостовик	м3/м2	40,50	40,50	40,50	38,15	36,63	36,63	36,63	36,63	36,63
5.2.47	Котельная Васильевское	м3/м2	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	8,71	8,63	8,63	8,63
5.2.48	Котельная Лазарево	м3/м2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.49	Котельная Марьино	м3/м2	22,10	22,10	22,10	21,78	21,78	21,78	21,78	18,51	18,51
5.2.50	Котельная Шабурново	м3/м2	10,72	10,72	10,72	10,36	10,36	10,41	10,38	10,38	10,38
5.2.51	Котельная Кузьмино	м3/м2	8,33	8,33	8,33	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55
5.2.52	Котельная Константиново, ПМК	м3/м2	19,73	19,73	19,73	19,73	19,73	19,73	19,73	19,73	19,73
5.2.53	Котельная Константиново (Школа)	м3/м2	18,20	18,20	18,20	18,20	18,20	18,20	18,20	18,20	18,20
5.2.54	Котельная Самотовино	м3/м2	139,85	139,85	139,85	135,07	135,07	135,07	135,07	135,07	135,07
5.2.55	Котельная Закубежье	м3/м2	36,18	36,18	36,18	36,18	36,18	36,18	36,18	36,18	36,18
5.2.56	Котельная Башенка	м3/м2	57,67	57,67	57,67	57,67	57,67	57,67	57,67	57,67	57,67
5.2.57	Котельная Мкр. Новый	м3/м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.58	Котельная Сырнево	м3/м2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.59	Котельная Лоза, 18а	м3/м2	33,49	33,49	33,49	33,49	33,49	33,49	33,49	33,49	33,49
5.2.60	Котельная Лоза, 4а, стр. 1	м3/м2	3,76	3,76	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.61	Котельная Зубцово	м3/м2	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91
5.2.62	Котельная Ситники	м3/м2	46,55	46,55	46,55	46,55	46,55	46,55	46,55	46,55	46,55
5.2.63	Котельная Здравница (Березка)	м3/м2	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
5.2.64	Котельная Заречный	м3/м2	24,59	24,59	24,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.65	Котельная Торгашино	м3/м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.66	Котельная Федорцово	м3/м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.67	Котельная Селково	м3/м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.68	Котельная Трехселище	м3/м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.69	Котельная Сватково	м3/м2	40,42	40,42	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.70	Котельная Березняки	м3/м2	9,68	9,68	9,68	9,27	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23
5.2.71	Котельная Бужаниново	м3/м2	7,65	7,65	7,65	7,83	6,43	7,33	7,29	7,29	7,29

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040
5.2.72	Котельная Путятино (Бобошино)	м3/м2	18,70	18,70	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.73	Котельная Реммаш	м3/м2	47,63	47,63	47,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.74	Котельная №3 г. Краснозаводск	м3/м2	47,27	47,27	47,24	35,05	33,91	33,85	33,62	33,62	33,62
5.2.75	Котельная д. Семенково	м3/м2	114,64	114,64	114,64	114,64	114,64	112,44	112,44	112,44	112,44
5.2.76	Котельная рп Богородское	м3/м2	41,65	41,65	41,65	36,96	31,47	31,45	31,42	31,42	31,42
5.2.77	Котельная с. Муханово	м3/м2	20,09	20,09	20,09	20,09	20,09	20,09	20,09	20,09	20,09
5.2.78	Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии»	м3/м2	32,65	32,65	32,65	32,65	32,65	32,65	32,65	32,65	32,65
5.2.79	Котельная ООО «К-ЖБИ»	м3/м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.80	Котельная ФКП «НИЦ РКП»	м3/м2	21,12	21,12	21,12	21,12	21,16	21,16	21,16	21,16	21,16
5.2.81	Котельная АО «НИИРП»	м3/м2	56,28	56,28	56,28	56,28	56,28	56,28	56,28	56,28	56,28
5.2.82	Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали»	м3/м2	92,16	92,16	92,16	92,16	92,16	92,16	92,16	92,16	92,16
5.2.83	Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП»	м3/м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.84	Котельная ПАО «Электроизолит»	м3/м2	98,20	98,20	98,20	98,20	98,20	98,20	98,20	98,20	98,20
5.2.85	Котельная АО «ЦНИИСМ»	м3/м2	61,93	61,93	62,41	65,43	65,79	72,64	70,06	70,06	70,06
5.2.86	Котельная АО «СТЭК»	м3/м2	9,82	9,82	10,06	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04
5.2.87	Котельная ООО «УКС»	м3/м2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.88	Котельная СМЗ «Загорский»	м3/м2	37,69	37,69	42,47	42,15	42,15	42,15	42,15	42,15	42,15
5.2.89	Котельная ВНИИИД «Игрушки»	м3/м2	74,66	74,04	74,04	73,24	88,65	87,33	87,33	87,33	87,33
5.2.90	Котельная Ильинская	м3/м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.91	Котельная ООО «Экотерм»	м3/м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.92	Котельная К-1	м3/м2	-	-	-	-	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27
5.2.93	Котельная К-2	м3/м2	-	-	-	-	-	7,27	7,27	7,27	7,27
5.2.94	Котельная К-3	м3/м2	-	-	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27
5.2.95	Котельная К-4	м3/м2	-	-	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27
5.2.96	Котельная К-5	м3/м2	-	-	-	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27
5.2.97	Котельная К-6	м3/м2	-	-	6,58	7,02	7,27	6,37	7,27	7,27	7,27
5.2.98	Котельная К-7	м3/м2	-	-	-	-	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27
5.2.99	Котельная К-8	м3/м2	-	-	-	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27
5.2.100	Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275)	м3/м2	-	-	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27
5.2.101	Котельная К-10	м3/м2	-	-	-	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27
5.2.102	Котельная К-11	м3/м2	-	-	-	-	-	7,27	7,27	7,27	7,27
5.2.103	Котельная К-12	м3/м2	-	-	-	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27
5.2.104	Котельная К-13	м3/м2	-	-	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27
5.2.105	Котельная К-14	м3/м2	-	-	-	-	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27
5.2.106	Котельная К-15	м3/м2	-	-	-	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27
5.2.107	Котельная К-16	м3/м2	-	-	-	-	-	7,27	7,27	7,27	7,27
5.2.108	Котельная пос. Сватково (Новая БМК)	м3/м2	-	-	-	16,90	17,86	17,86	17,86	17,86	17,86
5.2.109	Котельная Путятино (Новая БМК)	м3/м2	-	-	-	10,59	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24
5.2.110	Котельная пос. Лоза (новая БМК-1)	м3/м2	-	-	-	16,04	16,05	16,37	16,46	16,46	16,46
5.2.111	Котельная пос. Лоза (новая БМК-2)	м3/м2	-	-	-	9,86	9,86	9,86	9,86	9,86	9,86

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040
5.2.112	Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1)	м3/м2	-	-	-	5,69	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89
5.2.113	Котельная пос. Заречный (Новая БМК-2)	м3/м2	-	-	-	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69
5.2.114	Новая котельная Реммаш	м3/м2	-	-	-	19,97	19,97	19,86	19,86	19,86	19,86
5.2.115	Новая БМК п. Лесхоз	м3/м2	-	-	-	35,33	35,33	35,33	35,33	35,33	35,33
5.2.116	Новая котельная п. Глинково	м3/м2	-	-	-	12,11	12,65	12,71	12,70	12,70	12,70
5.2.117	Новая котельная мкр. Скобяной	м3/м2	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.118	Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК)	м3/м2	-	-	-	7,33	7,33	7,33	7,36	7,36	7,36
5.2.119	Новая БМК по ул. Горького	м3/м2	-	-	-	24,33	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43
7.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м2/(Гкал/ч)									
7.2.1	Котельная Клементьевский поселок	м2/(Гкал/ч)	142,53	144,10	144,14	137,77	143,85	143,85	143,85	143,85	143,85
7.2.2	Котельная Квартал В	м2/(Гкал/ч)	146,44	146,44	146,44	-	-	-	-	-	-
7.2.3	Котельная Горбольница	м2/(Гкал/ч)	301,15	301,15	301,15	301,15	301,15	301,15	301,15	301,15	301,15
7.2.4	Котельная Дом Быта	м2/(Гкал/ч)	103,66	103,66	103,66	103,66	104,32	104,32	104,32	104,32	104,32
7.2.5	Котельная Очистные сооружения	м2/(Гкал/ч)	304,46	304,46	304,46	304,46	304,46	304,46	304,46	304,46	304,46
7.2.6	Котельная Семхоз	м2/(Гкал/ч)	103,89	103,89	103,89	103,89	103,89	103,89	103,89	103,89	103,89
7.2.7	Котельная Ферма	м2/(Гкал/ч)	164,66	164,66	164,66	164,66	164,66	164,66	164,66	164,66	164,66
7.2.8	Котельная Мишутино	м2/(Гкал/ч)	289,96	289,96	285,27	285,93	285,93	285,93	285,93	285,93	285,93
7.2.9	Котельная Школа-интернат	м2/(Гкал/ч)	82,82	82,82	82,82	91,13	96,12	96,12	96,12	96,12	96,12
7.2.10	Котельная Лесхоз	м2/(Гкал/ч)	416,47	416,47	416,47	-	-	-	-	-	-
7.2.11	Котельная Углич	м2/(Гкал/ч)	116,75	116,75	112,83	115,12	116,34	116,34	107,72	107,72	107,72
7.2.12	Котельная Рабочий поселок	м2/(Гкал/ч)	101,21	103,29	103,29	112,13	115,92	116,13	116,13	116,13	116,13
7.2.13	Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58	м2/(Гкал/ч)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.14	Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60	м2/(Гкал/ч)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.15	Котельная Садовая	м2/(Гкал/ч)	95,15	95,15	95,15	95,15	95,15	95,15	95,15	95,15	95,15
7.2.16	Котельная ПМК-5	м2/(Гкал/ч)	150,36	150,36	150,36	150,36	150,36	150,36	150,36	150,36	150,36
7.2.17	Котельная Трикотажная фабрика	м2/(Гкал/ч)	75,78	75,78	75,78	75,78	75,78	75,78	75,78	75,78	75,78
7.2.18	Котельная Конкурсный	м2/(Гкал/ч)	355,79	355,79	355,79	355,79	355,79	355,79	355,79	355,79	355,79
7.2.19	Котельная Наугольное	м2/(Гкал/ч)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.20	Котельная Бубяково	м2/(Гкал/ч)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.21	Котельная Птицеград	м2/(Гкал/ч)	391,88	391,88	391,88	476,62	482,28	482,28	482,28	482,28	482,28
7.2.22	Котельная Совхоз	м2/(Гкал/ч)	267,22	267,22	267,22	267,22	267,22	267,22	267,22	267,22	267,22
7.2.23	Котельная Скоропусковский поселок	м2/(Гкал/ч)	80,15	80,15	73,80	75,31	74,83	74,83	74,83	74,83	74,83
7.2.24	Котельная Скобяной поселок	м2/(Гкал/ч)	109,78	110,78	115,88	-	-	-	-	-	-
7.2.25	Котельная ЖБИ	м2/(Гкал/ч)	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20
7.2.26	Котельная Лакокраска	м2/(Гкал/ч)	84,60	36,64	36,64	36,64	36,64	36,64	36,64	36,64	36,64
7.2.27	Котельная Автоколонна	м2/(Гкал/ч)	60,11	60,11	60,11	60,11	60,11	60,11	60,11	60,11	60,11
7.2.28	Котельная №1	м2/(Гкал/ч)	153,31	153,31	153,31	-	-	-	-	-	-
7.2.29	Котельная №2	м2/(Гкал/ч)	76,01	76,01	76,01	46,64	57,54	57,53	57,53	57,53	57,53
7.2.30	Котельная №3	м2/(Гкал/ч)	172,53	172,53	172,53	172,53	173,74	173,74	173,74	173,74	173,74
7.2.31	Котельная №4	м2/(Гкал/ч)	137,00	137,00	137,00	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040
7.2.32	Котельная №5	м2/(Гкал/ч)	167,97	167,97	167,97	167,97	167,97	167,97	167,97	167,97	167,97
7.2.33	Котельная №6	м2/(Гкал/ч)	155,08	155,08	154,06	133,82	166,36	166,14	166,43	166,43	166,43
7.2.34	Котельная №7	м2/(Гкал/ч)	268,02	268,02	268,02	305,00	325,55	325,55	325,55	325,55	325,55
7.2.35	Котельная №8	м2/(Гкал/ч)	502,81	502,81	502,81	502,81	502,81	502,81	502,81	502,81	502,81
7.2.36	Котельная №9	м2/(Гкал/ч)	256,12	256,12	256,12	256,12	256,12	256,12	256,12	256,12	256,12
7.2.37	Котельная №11	м2/(Гкал/ч)	103,46	103,46	103,46	-	-	-	-	-	-
7.2.38	Котельная №12	м2/(Гкал/ч)	344,65	344,65	344,65	331,70	347,68	347,68	347,68	347,68	347,68
7.2.39	Котельная №14	м2/(Гкал/ч)	258,32	258,32	258,32	258,32	258,32	258,32	258,32	258,32	258,32
7.2.40	Котельная №15	м2/(Гкал/ч)	38,69	38,69	38,69	38,69	38,69	38,69	38,69	38,69	38,69
7.2.41	Котельная №16	м2/(Гкал/ч)	98,28	98,28	98,28	98,28	98,28	98,28	98,28	98,28	98,28
7.2.42	Котельная №17	м2/(Гкал/ч)	48,26	48,26	48,26	48,26	48,26	48,26	48,26	48,26	48,26
7.2.43	Котельная №18	м2/(Гкал/ч)	69,62	69,62	69,62	69,62	69,62	69,62	69,62	69,62	69,62
7.2.44	Котельная №19	м2/(Гкал/ч)	37,34	37,34	37,34	37,34	37,34	37,34	37,34	37,34	37,34
7.2.45	Котельная №21	м2/(Гкал/ч)	40,00	40,00	40,00	-	-	-	-	-	-
7.2.46	Котельная Мостовик	м2/(Гкал/ч)	241,68	241,68	241,68	256,62	267,25	267,25	267,25	267,25	267,25
7.2.47	Котельная Васильевское	м2/(Гкал/ч)	496,68	496,68	496,68	496,68	496,68	489,77	494,47	494,47	494,47
7.2.48	Котельная Лазарево	м2/(Гкал/ч)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.49	Котельная Марьино	м2/(Гкал/ч)	114,09	114,09	114,09	115,77	115,77	115,77	115,77	136,22	136,22
7.2.50	Котельная Шабурново	м2/(Гкал/ч)	142,86	142,86	142,86	147,85	147,85	147,13	147,50	147,50	147,50
7.2.51	Котельная Кузьмино	м2/(Гкал/ч)	378,54	378,54	378,54	417,85	417,85	417,85	417,85	417,85	417,85
7.2.52	Котельная Константиново, ПМК	м2/(Гкал/ч)	263,35	263,35	263,35	263,35	263,35	263,35	263,35	263,35	263,35
7.2.53	Котельная Константиново (Школа)	м2/(Гкал/ч)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7.2.54	Котельная Самотовино	м2/(Гкал/ч)	45,67	45,67	45,67	47,29	47,29	47,29	47,29	47,29	47,29
7.2.55	Котельная Закубежье	м2/(Гкал/ч)	262,21	262,21	262,21	262,21	262,21	262,21	262,21	262,21	262,21
7.2.56	Котельная Башенка	м2/(Гкал/ч)	136,50	136,50	136,50	136,50	136,50	136,50	136,50	136,50	136,50
7.2.57	Котельная Мкр. Новый	м2/(Гкал/ч)	458,88	458,88	450,96	451,66	462,50	462,50	462,50	462,50	462,50
7.2.58	Котельная Сырнево	м2/(Гкал/ч)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.59	Котельная Лоза, 18а	м2/(Гкал/ч)	413,33	413,33	413,33	413,33	413,33	413,33	413,33	413,33	413,33
7.2.60	Котельная Лоза, 4а, стр. 1	м2/(Гкал/ч)	336,70	336,70	326,69	-	-	-	-	-	-
7.2.61	Котельная Зубцово	м2/(Гкал/ч)	562,97	562,97	562,97	562,97	562,97	562,97	562,97	562,97	562,97
7.2.62	Котельная Ситники	м2/(Гкал/ч)	428,40	428,40	428,40	428,40	428,40	428,40	428,40	428,40	428,40
7.2.63	Котельная Здравница (Березка)	м2/(Гкал/ч)	265,40	265,40	265,40	265,40	265,40	265,40	265,40	265,40	265,40
7.2.64	Котельная Заречный	м2/(Гкал/ч)	90,86	90,86	90,86	-	-	-	-	-	-
7.2.65	Котельная Торгашино	м2/(Гкал/ч)	259,54	259,54	259,54	259,54	250,59	254,40	254,40	254,40	254,40
7.2.66	Котельная Федорцово	м2/(Гкал/ч)	286,27	286,27	286,27	286,27	286,27	286,27	286,27	286,27	286,27
7.2.67	Котельная Селково	м2/(Гкал/ч)	733,07	733,07	733,07	710,27	711,27	711,27	711,27	711,27	711,27
7.2.68	Котельная Трехселище	м2/(Гкал/ч)	97,24	97,24	97,24	97,24	97,24	97,24	97,24	97,24	97,24
7.2.69	Котельная Сватково	м2/(Гкал/ч)	400,58	400,58	295,35	-	-	-	-	-	-
7.2.70	Котельная Березняки	м2/(Гкал/ч)	1114,79	1114,79	1114,79	1164,60	1169,23	1169,23	1169,23	1169,23	1169,23
7.2.71	Котельная Бужаниново	м2/(Гкал/ч)	558,42	558,42	558,42	545,43	664,50	583,16	585,65	585,65	585,65
7.2.72	Котельная Путятино (Бобошино)	м2/(Гкал/ч)	1434,02	1434,02	895,66	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040
7.2.73	Котельная Реммаш	м2/(Гкал/ч)	96,29	96,29	95,56	-	-	-	-	-	-
7.2.74	Котельная №3 г. Краснозаводск	м2/(Гкал/ч)	164,57	164,57	164,68	221,96	229,41	229,86	231,38	231,38	231,38
7.2.75	Котельная д. Семенково	м2/(Гкал/ч)	149,81	149,81	149,81	149,81	149,81	152,73	152,73	152,73	152,73
7.2.76	Котельная рп Богородское	м2/(Гкал/ч)	202,24	202,24	202,24	227,90	267,64	267,83	268,07	268,07	268,07
7.2.77	Котельная с. Муханово	м2/(Гкал/ч)	673,83	673,83	673,83	673,83	673,83	673,83	673,83	673,83	673,83
7.2.78	Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии»	м2/(Гкал/ч)	264,45	264,45	264,45	264,45	264,45	264,45	264,45	264,45	264,45
7.2.79	Котельная ООО «К-ЖБИ»	м2/(Гкал/ч)	188,73	188,73	188,73	188,73	188,73	188,73	188,73	188,73	188,73
7.2.80	Котельная ФКП «НИЦ РКП»	м2/(Гкал/ч)	509,95	509,95	509,95	509,95	508,85	508,96	508,96	508,96	508,96
7.2.81	Котельная АО «НИИРП»	м2/(Гкал/ч)	44,79	44,79	44,79	44,79	44,79	44,79	44,79	44,79	44,79
7.2.82	Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали»	м2/(Гкал/ч)	24,68	24,68	24,68	24,68	24,68	24,68	24,68	24,68	24,68
7.2.83	Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП»	м2/(Гкал/ч)	69,80	69,80	69,80	69,80	69,80	69,80	69,80	69,80	69,80
7.2.84	Котельная ПАО «Электроизолит»	м2/(Гкал/ч)	80,91	80,91	80,91	80,91	80,91	80,91	80,91	80,91	80,91
7.2.85	Котельная АО «ЦНИИСМ»	м2/(Гкал/ч)	127,76	127,76	126,77	120,94	120,27	108,92	112,94	112,94	112,94
7.2.86	Котельная АО «СТЭК»	м2/(Гкал/ч)	409,67	409,67	399,90	400,64	400,64	400,64	400,64	400,64	400,64
7.2.87	Котельная ООО «УКС»	м2/(Гкал/ч)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.88	Котельная СМЗ «Загорский»	м2/(Гкал/ч)	183,71	183,71	163,06	164,29	164,29	164,29	164,29	164,29	164,29
7.2.89	Котельная ВНИИИД «Игрушки»	м2/(Гкал/ч)	92,74	93,52	93,52	94,54	78,11	79,29	79,29	79,29	79,29
7.2.90	Котельная Ильинская	м2/(Гкал/ч)	82,80	82,80	82,80	82,80	82,80	82,80	82,80	82,80	82,80
7.2.91	Котельная ООО «Экотерм»	м2/(Гкал/ч)	36,36	36,36	36,36	36,36	36,36	19,64	31,01	31,01	31,01
7.2.92	Котельная К-1	м2/(Гкал/ч)	-	-	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.93	Котельная К-2	м2/(Гкал/ч)	-	-	-	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.94	Котельная К-3	м2/(Гкал/ч)	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.95	Котельная К-4	м2/(Гкал/ч)	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.96	Котельная К-5	м2/(Гкал/ч)	-	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.97	Котельная К-6	м2/(Гкал/ч)	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.98	Котельная К-7	м2/(Гкал/ч)	-	-	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.99	Котельная К-8	м2/(Гкал/ч)	-	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.100	Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275)	м2/(Гкал/ч)	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.101	Котельная К-10	м2/(Гкал/ч)	-	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.102	Котельная К-11	м2/(Гкал/ч)	-	-	-	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.103	Котельная К-12	м2/(Гкал/ч)	-	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.104	Котельная К-13	м2/(Гкал/ч)	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.105	Котельная К-14	м2/(Гкал/ч)	-	-	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.106	Котельная К-15	м2/(Гкал/ч)	-	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.107	Котельная К-16	м2/(Гкал/ч)	-	-	-	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.108	Котельная пос. Сватково (Новая БМК)	м2/(Гкал/ч)	-	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.109	Котельная Путятино (Новая БМК)	м2/(Гкал/ч)	-	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.110	Котельная пос. Лоза (новая БМК-1)	м2/(Гкал/ч)	-	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.111	Котельная пос. Лоза (новая БМК-2)	м2/(Гкал/ч)	-	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.112	Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1)	м2/(Гкал/ч)	-	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040
7.2.113	Котельная пос. Заречный (Новая БМК-2)	м2/(Гкал/ч)	-	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.114	Новая котельная Реммаш	м2/(Гкал/ч)	-	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.115	Новая БМК п. Лесхоз	м2/(Гкал/ч)	-	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.116	Новая котельная п. Глинково	м2/(Гкал/ч)	-	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.117	Новая котельная мкр. Скобяной	м2/(Гкал/ч)	-	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.118	Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК)	м2/(Гкал/ч)	-	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.119	Новая БМК по ул. Горького	м2/(Гкал/ч)	-	-	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
11.	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%									
11.2.1	Котельная Клементьевский поселок	%	12	17	22	27	32	37	62	87	87
11.2.2	Котельная Квартал В	%	10	15	20	25	30	35	60	85	85
11.2.3	Котельная Горбольница	%	15	20	25	30	35	40	65	90	90
11.2.4	Котельная Дом Быта	%	14	19	24	29	34	39	64	89	89
11.2.5	Котельная Очистные сооружения	%	17	22	27	32	37	42	67	92	92
11.2.6	Котельная Семхоз	%	18	23	28	33	38	43	68	93	93
11.2.7	Котельная Ферма	%	15	20	25	30	35	40	65	90	90
11.2.8	Котельная Мишутино	%	16	21	26	31	36	41	66	91	91
11.2.9	Котельная Школа-интернат	%	19	24	29	34	39	44	69	94	94
11.2.10	Котельная Лесхоз	%	24	29	34	39	44	49	74	99	99
11.2.11	Котельная Углич	%	21	26	31	36	41	46	71	96	96
11.2.12	Котельная Рабочий поселок	%	14	19	24	29	34	39	64	89	89
11.2.13	Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58	%	15	20	25	30	35	40	65	90	90
11.2.14	Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60	%	13	18	23	28	33	38	63	88	88
11.2.15	Котельная Садовая	%	14	19	24	29	34	39	64	89	89
11.2.16	Котельная ПМК-5	%	15	20	25	30	35	40	65	90	90
11.2.17	Котельная Трикотажная фабрика	%	14	19	24	29	34	39	64	89	89
11.2.18	Котельная Конкурсный	%	17	22	27	32	37	42	67	92	92
11.2.19	Котельная Наугольное	%	18	23	28	33	38	43	68	93	93
11.2.20	Котельная Бубяково	%	15	20	25	30	35	40	65	90	90
11.2.21	Котельная Птицеград	%	16	21	26	31	36	41	66	91	91
11.2.22	Котельная Совхоз	%	19	24	29	34	39	44	69	94	94
11.2.23	Котельная Скоропусковский поселок	%	24	29	34	39	44	49	74	99	99
11.2.24	Котельная Скобяной поселок	%	21	26	31	36	41	46	71	96	96
11.2.25	Котельная ЖБИ	%	14	19	24	29	34	39	64	89	89
11.2.26	Котельная Лакокраска	%	15	0	100	100	100	100	100	100	100
11.2.27	Котельная Автоколонна	%	13	0	85	90	95	100	100	100	100
11.2.28	Котельная №1	%	14	0	100	100	100	100	100	100	100
11.2.29	Котельная №2	%	15	0	100	100	100	100	100	100	100
11.2.30	Котельная №3	%	14	0	85	90	95	100	100	100	100
11.2.31	Котельная №4	%	17	0	0	85	90	95	100	100	100

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040
11.2.32	Котельная №5	%	18	0	0	85	90	95	100	100	100
11.2.33	Котельная №6	%	15	0	0	85	90	95	100	100	100
11.2.34	Котельная №7	%	16	21	26	31	36	41	66	91	91
11.2.35	Котельная №8	%	19	24	29	34	39	44	69	94	94
11.2.36	Котельная №9	%	24	29	34	39	44	49	74	99	99
11.2.37	Котельная №11	%	21	26	31	36	41	46	71	96	96
11.2.38	Котельная №12	%	14	19	24	29	34	39	64	89	89
11.2.39	Котельная №14	%	15	20	25	30	35	40	65	90	90
11.2.40	Котельная №15	%	13	18	23	28	33	38	63	88	88
11.2.41	Котельная №16	%	14	19	24	29	34	39	64	89	89
11.2.42	Котельная №17	%	15	20	25	30	35	40	65	90	90
11.2.43	Котельная №18	%	14	19	24	29	34	39	64	89	89
11.2.44	Котельная №19	%	17	22	27	32	37	42	67	92	92
11.2.45	Котельная №21	%	18	23	28	33	38	43	68	93	93
11.2.46	Котельная Мостовик	%	15	20	25	30	35	40	65	90	90
11.2.47	Котельная Васильевское	%	16	21	26	31	36	41	66	91	91
11.2.48	Котельная Лазарево	%	19	24	29	34	39	44	69	94	94
11.2.49	Котельная Марьино	%	24	29	34	39	44	49	74	99	99
11.2.50	Котельная Шабурново	%	21	26	31	36	41	46	71	96	96
11.2.51	Котельная Кузьмино	%	14	19	24	29	34	39	64	89	89
11.2.52	Котельная Константиново, ПМК	%	15	20	25	30	35	40	65	90	90
11.2.53	Котельная Константиново (Школа)	%	13	18	23	28	33	38	63	88	88
11.2.54	Котельная Самотовино	%	14	19	24	29	34	39	64	89	89
11.2.55	Котельная Закубежье	%	15	20	25	30	35	40	65	90	90
11.2.56	Котельная Башенка	%	14	19	24	29	34	39	64	89	89
11.2.57	Котельная Мкр. Новый	%	17	22	27	32	37	42	67	92	92
11.2.58	Котельная Сырнево	%	18	23	28	33	38	43	68	93	93
11.2.59	Котельная Лоза, 18а	%	15	20	25	30	35	40	65	90	90
11.2.60	Котельная Лоза, 4а, стр. 1	%	16	21	26	31	36	41	66	91	91
11.2.61	Котельная Зубцово	%	19	24	29	34	39	44	69	94	94
11.2.62	Котельная Ситники	%	24	29	34	39	44	49	74	99	99
11.2.63	Котельная Здравница (Березка)	%	21	26	31	36	41	46	71	96	96
11.2.64	Котельная Заречный	%	14	19	24	29	34	39	64	89	89
11.2.65	Котельная Торгашино	%	15	20	25	30	35	40	65	90	90
11.2.66	Котельная Федорцово	%	13	18	23	28	33	38	63	88	88
11.2.67	Котельная Селково	%	14	19	24	29	34	39	64	89	89
11.2.68	Котельная Трехселище	%	15	20	25	30	35	40	65	90	90
11.2.69	Котельная Сватково	%	14	19	24	29	34	39	64	89	89
11.2.70	Котельная Березняки	%	17	22	27	32	37	42	67	92	92
11.2.71	Котельная Бужаниново	%	18	23	28	33	38	43	68	93	93
11.2.72	Котельная Путятино (Бобошино)	%	15	20	25	30	35	40	65	90	90

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040
11.2.73	Котельная Реммаш	%	16	21	26	31	36	41	66	91	91
11.2.74	Котельная №3 г. Краснозаводск	%	19	24	29	34	39	44	69	94	94
11.2.75	Котельная д. Семенково	%	24	29	34	39	44	49	74	99	99
11.2.76	Котельная рп Богородское	%	21	26	31	36	41	46	71	96	96
11.2.77	Котельная с. Муханово	%	14	19	24	29	34	39	64	89	89
11.2.78	Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии»	%	15	20	25	30	35	40	65	90	90
11.2.79	Котельная ООО «К-ЖБИ»	%	13	18	23	28	33	38	63	88	88
11.2.80	Котельная ФКП «НИЦ РКП»	%	14	19	24	29	34	39	64	89	89
11.2.81	Котельная АО «НИИРП»	%	15	20	25	30	35	40	65	90	90
11.2.82	Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали»	%	14	19	24	29	34	39	64	89	89
11.2.83	Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП»	%	17	22	27	32	37	42	67	92	92
11.2.84	Котельная ПАО «Электроизолит»	%	18	23	28	33	38	43	68	93	93
11.2.85	Котельная АО «ЦНИИСМ»	%	15	20	25	30	35	40	65	90	90
11.2.86	Котельная АО «СТЭК»	%	16	21	26	31	36	41	66	91	91
11.2.87	Котельная ООО «УКС»	%	19	24	29	34	39	44	69	94	94
11.2.88	Котельная СМЗ «Загорский»	%	24	29	34	39	44	49	74	99	99
11.2.89	Котельная ВНИИИД «Игрушки»	%	21	26	31	36	41	46	71	96	96
11.2.90	Котельная Ильинская	%	14	19	24	29	34	39	64	89	89
11.2.91	Котельная ООО «Экотерм»	%	15	20	25	30	35	40	65	90	90
11.2.92	Котельная К-1	%	0	-	-	-	-	100	100	100	100
11.2.93	Котельная К-2	%	0	-	-	-	-	-	100	100	100
11.2.94	Котельная К-3	%	0	-	-	100	100	100	100	100	100
11.2.95	Котельная К-4	%	0	-	-	100	100	100	100	100	100
11.2.96	Котельная К-5	%	0	-	-	-	100	100	100	100	100
11.2.97	Котельная К-6	%	0	-	-	100	100	100	100	100	100
11.2.98	Котельная К-7	%	0	-	-	-	-	100	100	100	100
11.2.99	Котельная К-8	%	0	-	-	-	100	100	100	100	100
11.2.100	Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275)	%	0	-	-	100	100	100	100	100	100
11.2.101	Котельная К-10	%	0	-	-	-	100	100	100	100	100
11.2.102	Котельная К-11	%	0	-	-	-	-	-	100	100	100
11.2.103	Котельная К-12	%	0	-	-	-	100	100	100	100	100
11.2.104	Котельная К-13	%	0	-	-	100	100	100	100	100	100
11.2.105	Котельная К-14	%	0	-	-	-	-	100	100	100	100
11.2.106	Котельная К-15	%	0	-	-	-	100	100	100	100	100
11.2.107	Котельная К-16	%	0	-	-	-	-	-	100	100	100
11.2.108	Котельная пос. Сватково (Новая БМК)	%	0	-	-	-	14	19	44	69	69
11.2.109	Котельная Путятино (Новая БМК)	%	0	-	-	-	15	20	45	70	70
11.2.110	Котельная пос. Лоза (новая БМК-1)	%	0	-	-	-	14	19	44	69	69
11.2.111	Котельная пос. Лоза (новая БМК-2)	%	0	-	-	-	17	22	47	72	72
11.2.112	Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1)	%	0	-	-	-	18	23	48	73	73

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040
11.2.113	Котельная пос. Заречный (Новая БМК-2)	%	0	-	-	-	15	20	45	70	70
11.2.114	Новая котельная Реммаш	%	0	-	-	-	16	21	46	71	71
11.2.115	Новая БМК п. Лесхоз	%	0	-	-	-	19	24	49	74	74
11.2.116	Новая котельная п. Глинково	%	0	-	-	-	24	29	54	79	79
11.2.117	Новая котельная мкр. Скобяной	%	0	-	-	-	21	26	51	76	76
11.2.118	Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК)	%	0	-	-	-	14	19	44	69	69
11.2.119	Новая БМК по ул. Горького	%	0	-	-	-	15	20	45	70	70
12.	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	лет.									
12.2.1	Котельная Клементьевский поселок	лет.	31	31	31	31	31	31	31	31	31
12.2.2	Котельная Квартал В	лет.	45	45	45	45	45	45	45	45	45
12.2.3	Котельная Горбольница	лет.	48	48	48	48	48	48	48	48	48
12.2.4	Котельная Дом Быта	лет.	40	40	40	41	41	41	42	43	43
12.2.5	Котельная Очистные сооружения	лет.	42	42	42	43	43	43	44	45	45
12.2.6	Котельная Семхоз	лет.	47	47	47	48	48	48	49	50	50
12.2.7	Котельная Ферма	лет.	26	26	26	25	25	25	24	23	23
12.2.8	Котельная Мишутино	лет.	43	43	43	42	42	42	41	40	40
12.2.9	Котельная Школа-интернат	лет.	31	31	31	30	30	30	29	28	28
12.2.10	Котельная Лесхоз	лет.	38	38	38	37	37	37	36	35	35
12.2.11	Котельная Углич	лет.	31	31	31	30	30	30	29	28	28
12.2.12	Котельная Рабочий поселок	лет.	32	32	32	31	31	31	30	29	29
12.2.13	Котельная Крышная по адресу: Ново-Угличское ш., 58	лет.	21	21	21	20	20	20	19	18	18
12.2.14	Котельная Крышная по адресу: Ново-Угличское ш., 60	лет.	21	21	21	20	20	20	19	18	18
12.2.15	Котельная Садовая	лет.	38	38	38	37	37	37	36	35	35
12.2.16	Котельная ПМК-5	лет.	39	39	39	38	38	38	37	36	36
12.2.17	Котельная Трикотажная фабрика	лет.	40	40	40	39	39	39	38	37	37
12.2.18	Котельная Конкурсный	лет.	40	40	40	39	39	39	38	37	37
12.2.19	Котельная Наугольное	лет.	41	41	41	40	40	40	39	38	38
12.2.20	Котельная Бубяково	лет.	42	42	42	41	41	41	40	39	39
12.2.21	Котельная Птицеград	лет.	40	40	40	39	39	39	38	37	37
12.2.22	Котельная Совхоз	лет.	51	51	51	50	50	50	49	48	48
12.2.23	Котельная Скоропусковский поселок	лет.	51	51	51	50	50	50	49	48	48
12.2.24	Котельная Скобяной поселок	лет.	42	42	42	41	41	41	40	39	39
12.2.25	Котельная ЖБИ	лет.	31	31	31	30	30	30	29	28	28
12.2.26	Котельная Лакокраска	лет.	13	13	13	1	2	3	8	13	13
12.2.27	Котельная Автоколонна	лет.	17	17	17	1	2	3	8	13	13
12.2.28	Котельная №1	лет.	45	45	45	1	2	3	8	13	13
12.2.29	Котельная №2	лет.	42	42	42	1	2	3	8	13	13
12.2.30	Котельная №3	лет.	41	41	41	1	2	3	8	13	13
12.2.31	Котельная №4	лет.	39	39	39	1	2	3	8	13	13

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040
12.2.32	Котельная №5	лет.	47	47	47	1	2	3	8	13	13
12.2.33	Котельная №6	лет.	42	42	42	1	2	3	8	13	13
12.2.34	Котельная №7	лет.	35	35	35	34	34	34	33	32	32
12.2.35	Котельная №8	лет.	38	38	38	39	39	39	40	41	41
12.2.36	Котельная №9	лет.	41	41	41	42	42	42	43	44	44
12.2.37	Котельная №11	лет.	47	47	47	48	48	48	49	50	50
12.2.38	Котельная №12	лет.	36	36	36	37	37	37	38	39	39
12.2.39	Котельная №14	лет.	45	45	45	46	46	46	47	48	48
12.2.40	Котельная №15	лет.	42	42	42	43	43	43	44	45	45
12.2.41	Котельная №16	лет.	44	44	44	45	45	45	46	47	47
12.2.42	Котельная №17	лет.	49	49	49	48	48	48	47	46	46
12.2.43	Котельная №18	лет.	37	37	37	36	36	36	35	34	34
12.2.44	Котельная №19	лет.	35	35	35	34	34	34	33	32	32
12.2.45	Котельная №21	лет.	36	36	36	35	35	35	34	33	33
12.2.46	Котельная Мостовик	лет.	16	16	16	15	15	15	14	13	13
12.2.47	Котельная Васильевское	лет.	40	40	40	39	39	39	38	37	37
12.2.48	Котельная Лазарево	лет.	40	40	40	39	39	39	38	37	37
12.2.49	Котельная Марьино	лет.	32	32	32	31	31	31	30	29	29
12.2.50	Котельная Шабурново	лет.	35	35	35	34	34	34	33	32	32
12.2.51	Котельная Кузьмино	лет.	36	36	36	35	35	35	34	33	33
12.2.52	Котельная Константиново, ПМК	лет.	31	31	31	30	30	30	29	28	28
12.2.53	Котельная Константиново (Школа)	лет.	32	32	32	31	31	31	30	29	29
12.2.54	Котельная Самотовино	лет.	38	38	38	37	37	37	36	35	35
12.2.55	Котельная Закубежье	лет.	35	35	35	34	34	34	33	32	32
12.2.56	Котельная Башенка	лет.	31	31	31	30	30	30	29	28	28
12.2.57	Котельная Мкр. Новый	лет.	23	23	23	22	22	22	21	20	20
12.2.58	Котельная Сырнево	лет.	41	41	41	40	40	40	39	38	38
12.2.59	Котельная Лоза, 18а	лет.	37	37	37	36	36	36	35	34	34
12.2.60	Котельная Лоза, 4а, стр. 1	лет.	37	37	37	36	36	36	35	34	34
12.2.61	Котельная Зубцово	лет.	35	35	35	34	34	34	33	32	32
12.2.62	Котельная Ситники	лет.	30	30	30	29	29	29	28	27	27
12.2.63	Котельная Здравница (Березка)	лет.	34	34	34	33	33	33	32	31	31
12.2.64	Котельная Заречный	лет.	36	36	36	35	35	35	34	33	33
12.2.65	Котельная Торгашино	лет.	36	36	36	35	35	35	34	33	33
12.2.66	Котельная Федорцово	лет.	38	38	38	37	37	37	36	35	35
12.2.67	Котельная Селково	лет.	33	33	33	32	32	32	31	30	30
12.2.68	Котельная Трехселище	лет.	37	37	37	36	36	36	35	34	34
12.2.69	Котельная Сватково	лет.	13	13	13	12	12	12	11	10	10
12.2.70	Котельная Березняки	лет.	52	52	52	51	51	51	50	49	49
12.2.71	Котельная Бужаниново	лет.	61	61	61	60	60	60	59	58	58
12.2.72	Котельная Путятино (Бобошино)	лет.	35	35	35	34	34	34	33	32	32

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040
12.2.73	Котельная Реммаш	лет.	31	31	31	30	30	30	29	28	28
12.2.74	Котельная №3 г. Краснозаводск	лет.	39	39	39	38	38	38	37	36	36
12.2.75	Котельная д. Семенково	лет.	40	40	40	39	39	39	38	37	37
12.2.76	Котельная рп Богородское	лет.	34	34	34	33	33	33	32	31	31
12.2.77	Котельная с. Муханово	лет.	6	6	6	5	5	5	4	3	3
12.2.78	Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии»	лет.	30	30	30	29	29	29	28	27	27
12.2.79	Котельная ООО «К-ЖБИ»	лет.	30	30	30	29	29	29	28	27	27
12.2.80	Котельная ФКП «НИЦ РКП»	лет.	31	31	31	30	30	30	29	28	28
12.2.81	Котельная АО «НИИРП»	лет.	41	41	41	40	40	40	39	38	38
12.2.82	Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали»	лет.	23	23	23	22	22	22	21	20	20
12.2.83	Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП»	лет.	20	20	20	19	19	19	18	17	17
12.2.84	Котельная ПАО «Электроизолит»	лет.	32	32	32	31	31	31	30	29	29
12.2.85	Котельная АО «ЦНИИСМ»	лет.	45	45	45	44	44	44	43	42	42
12.2.86	Котельная АО «СТЭК»	лет.	30	30	30	29	29	29	28	27	27
12.2.87	Котельная ООО «УКС»	лет.	45	45	45	44	44	44	43	42	42
12.2.88	Котельная СМЗ «Загорский»	лет.	26	26	26	25	25	25	24	23	23
12.2.89	Котельная ВНИИИД «Игрушки»	лет.	31	31	31	30	30	30	29	28	28
12.2.90	Котельная Ильинская	лет.	23	23	23	22	22	22	21	20	20
12.2.91	Котельная ООО «Экотерм»	лет.	4	4	4	3	3	3	2	1	1
12.2.92	Котельная К-1	лет.	-	-	-	-	1	1	0	-1	-1
12.2.93	Котельная К-2	лет.	-	-	-	-	-	1	0	-1	-1
12.2.94	Котельная К-3	лет.	-	-	1	2	3	4	9	14	14
12.2.95	Котельная К-4	лет.	-	-	1	2	3	4	9	14	14
12.2.96	Котельная К-5	лет.	-	-	-	1	2	3	8	13	13
12.2.97	Котельная К-6	лет.	-	-	1	2	3	4	9	14	14
12.2.98	Котельная К-7	лет.	-	-	-	-	1	2	7	12	12
12.2.99	Котельная К-8	лет.	-	-	-	1	2	3	8	13	13
12.2.100	Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275)	лет.	-	-	1	2	3	4	9	14	14
12.2.101	Котельная К-10	лет.	-	-	-	1	2	3	8	13	13
12.2.102	Котельная К-11	лет.	-	-	-	-	-	1	6	11	11
12.2.103	Котельная К-12	лет.	-	-	-	1	2	3	8	13	13
12.2.104	Котельная К-13	лет.	-	-	1	2	3	4	9	14	14
12.2.105	Котельная К-14	лет.	-	-	-	-	1	2	7	12	12
12.2.106	Котельная К-15	лет.	-	-	-	1	2	3	8	13	13
12.2.107	Котельная К-16		-	-	-	-	-	1	6	11	11
12.2.108	Котельная пос. Сватково (Новая БМК)		-	-	-	13	13	13	12	11	11
12.2.109	Котельная Путятино (Новая БМК)		-	-	-	35	35	35	34	33	33
12.2.110	Котельная пос. Лоза (новая БМК-1)		-	-	-	14	14	14	13	12	12
12.2.111	Котельная пос. Лоза (новая БМК-2)		-	-	-	17	17	17	16	15	15
12.2.112	Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1)		-	-	-	37	37	37	36	35	35

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040
12.2.113	Котельная пос. Заречный (Новая БМК-2)		-	-	-	37	37	37	36	35	35
12.2.114	Новая котельная Реммаш		-	-	-	36	36	36	35	34	34
12.2.115	Новая БМК п. Лесхоз		-	-	-	36	36	36	35	34	34
12.2.116	Новая котельная п. Глинково		-	-	-	24	24	24	23	22	22
12.2.117	Новая котельная мкр. Скобяной		-	-	-	42	42	42	41	40	40
12.2.118	Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК)		-	-	-	47	47	47	46	45	45
12.2.119	Новая БМК по ул. Горького		-	-	-	39	39	39	38	37	37
13.	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа)	о.е.									
13.2.1	Котельная Клементьевский поселок	о.е.	0,0000	0,2314	0,2123	0,0991	0,0883	0,3607	0,4553	0,0000	0,0000
13.2.2	Котельная Квартал В	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.3	Котельная Горбольница	о.е.	0,0000	0,0000	0,0124	0,0247	0,2350	0,2439	0,2112	0,0000	0,0000
13.2.4	Котельная Дом Быта	о.е.	0,0000	0,9508	1,4202	0,2079	0,0411	0,0873	0,3405	0,0000	0,0000
13.2.5	Котельная Очистные сооружения	о.е.	0,0000	0,0332	0,0570	0,1040	0,1119	0,1633	0,2778	0,0000	0,0000
13.2.6	Котельная Семхоз	о.е.	0,0000	19,9989	1,9098	0,8746	1,2278	1,3965	1,3569	0,0000	0,0000
13.2.7	Котельная Ферма	о.е.	0,0000	0,0038	0,0194	0,0402	0,0084	0,0090	0,0136	0,0000	0,0000
13.2.8	Котельная Мишутино	о.е.	0,0000	0,0108	0,0274	0,0327	0,0481	0,0332	0,0692	0,0000	0,0000
13.2.9	Котельная Школа-интернат	о.е.	0,0000	0,0366	0,0580	0,0681	0,0724	0,0807	0,1933	0,0000	0,0000
13.2.10	Котельная Лесхоз	о.е.	0,0000	0,0000	0,0051	0,0049	0,0122	0,0180	0,0043	0,0000	0,0000
13.2.11	Котельная Углич	о.е.	0,0000	0,0002	0,0020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0004	0,0000	0,0000
13.2.12	Котельная Рабочий поселок	о.е.	0,0000	0,0024	0,0072	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.13	Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58	о.е.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.14	Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60	о.е.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.15	Котельная Садовая	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.16	Котельная ПМК-5	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.17	Котельная Трикотажная фабрика	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.18	Котельная Конкурсный	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.19	Котельная Наугольное	о.е.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.20	Котельная Бубяково	о.е.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.21	Котельная Птицеград	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.22	Котельная Совхоз	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.23	Котельная Скоропусковский поселок	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.24	Котельная Скобяной поселок	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.25	Котельная ЖБИ	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.26	Котельная Лакокраска	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.27	Котельная Автоколонна	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040
13.2.28	Котельная №1	о.е.	0,0000	0,0000	0,0064	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.29	Котельная №2	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.30	Котельная №3	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.31	Котельная №4	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.32	Котельная №5	о.е.	0,0000	0,8446	1,0575	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.33	Котельная №6	о.е.	0,0000	0,0000	0,0787	0,0552	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.34	Котельная №7	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.35	Котельная №8	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.36	Котельная №9	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.37	Котельная №11	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.38	Котельная №12	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.39	Котельная №14	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.40	Котельная №15	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.41	Котельная №16	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.42	Котельная №17	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.43	Котельная №18	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.44	Котельная №19	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.45	Котельная №21	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.46	Котельная Мостовик	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.47	Котельная Васильевское	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.48	Котельная Лазарево	о.е.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.49	Котельная Марьино	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.50	Котельная Шабурново	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.51	Котельная Кузьмино	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.52	Котельная Константиново, ПМК	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.53	Котельная Константиново (Школа)	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.54	Котельная Самотовино	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.55	Котельная Закубежье	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.56	Котельная Башенка	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.57	Котельная Мкр. Новый	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.58	Котельная Сырнево	о.е.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.59	Котельная Лоза, 18а	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.60	Котельная Лоза, 4а, стр. 1	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.61	Котельная Зубцово	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.62	Котельная Ситники	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.63	Котельная Здравница (Березка)	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.64	Котельная Заречный	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.65	Котельная Торгашино	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.66	Котельная Федорцово	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.67	Котельная Селково	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.68	Котельная Трехселище	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040
13.2.69	Котельная Сватково	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.70	Котельная Березняки	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.71	Котельная Бужаниново	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.72	Котельная Путятино (Бобошино)	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.73	Котельная Реммаш	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.74	Котельная №3 г. Краснозаводск	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.75	Котельная д. Семеново	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.76	Котельная рп Богородское	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.77	Котельная с. Муханово	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.78	Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии»	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.79	Котельная ООО «К-ЖБИ»	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.80	Котельная ФКП «НИЦ РКП»	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.81	Котельная АО «НИИРП»	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.82	Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали»	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.83	Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП»	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.84	Котельная ПАО «Электроизолит»	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.85	Котельная АО «ЦНИИСМ»	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.86	Котельная АО «СТЭК»	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.87	Котельная ООО «УКС»	о.е.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.88	Котельная СМЗ «Загорский»	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.89	Котельная ВНИИИД «Игрушки»	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.90	Котельная Ильинская	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.91	Котельная ООО «Экотерм»	о.е.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.92	Котельная К-1	о.е.	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.93	Котельная К-2	о.е.	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.94	Котельная К-3	о.е.	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.95	Котельная К-4	о.е.	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.96	Котельная К-5	о.е.	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.97	Котельная К-6	о.е.	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.98	Котельная К-7	о.е.	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.99	Котельная К-8	о.е.	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.100	Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275)	о.е.	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.101	Котельная К-10	о.е.	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.102	Котельная К-11	о.е.	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.103	Котельная К-12	о.е.	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.104	Котельная К-13	о.е.	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.105	Котельная К-14	о.е.	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.106	Котельная К-15	о.е.	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.107	Котельная К-16	о.е.	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.108	Котельная пос. Сватково (Новая БМК)	о.е.	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040
13.2.109	Котельная Путятино (Новая БМК)	о.е.	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.110	Котельная пос. Лоза (новая БМК-1)	о.е.	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.111	Котельная пос. Лоза (новая БМК-2)	о.е.	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.112	Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1)	о.е.	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.113	Котельная пос. Заречный (Новая БМК-2)	о.е.	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.114	Новая котельная Реммаш	о.е.	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.115	Новая БМК п. Лесхоз	о.е.	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.116	Новая котельная п. Глинково	о.е.	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.117	Новая котельная мкр. Скобяной	о.е.	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.118	Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК)	о.е.	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2.119	Новая БМК по ул. Горького	о.е.	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000